

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025	00:00	3,97	3,53	0,45			1				0,80
	01:00	4,02	3,61	0,41			1				0,80
	02:00	4,23	3,82	0,41			1				0,80
	03:00	4,14	3,65	0,50			1				0,80
	04:00	4,21	3,86	0,35			1				0,80
	05:00	4,19	3,76	0,43			1				0,80
	06:00	3,80	3,44	0,37			1				0,68
	07:00	3,68	3,25	0,43			1				0,55
	08:00	3,97	3,57	0,39			1				0,56
	09:00	4,40	4,04	0,36			1				0,59
	10:00	4,95	4,61	0,34			1			1	0,60
	11:00	5,09	4,65	0,43			1			1	0,58
	12:00	5,16	4,94	0,23			1			1	0,57
	13:00	5,36	5,09	0,28			1			2	0,60
	14:00	5,25	4,93	0,32			1			2	0,59
	15:00	5,22	4,93	0,29			1			1	0,57
	16:00	5,32	5,25	0,07			1			1	0,80
	17:00	5,72	5,57	0,15			1			2	1,18
	18:00	6,06	5,94	0,12			1			2	1,20
	19:00	6,02	5,86	0,15			1			3	1,14
	20:00	5,65	5,40	0,26			1			3	1,16
	21:00	4,99	4,86	0,13			1			2	1,20
	22:00	4,68	4,52	0,15			1			1	1,16
	23:00	4,39	4,19	0,20			1			1	1,04

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης