

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 5 Δεκέμβριος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/12/25 0:00	51,78	49,89	1,89	0,00		0			1		1	1				0				1			1	2,59	2,59
5/12/25 1:00	47,18	45,45	1,73	0,00		0			1		1	1				0				1			1	2,36	2,36
5/12/25 2:00	44,83	43,19	1,63	0,00		0			1		1	1				0				1			1	2,24	2,24
5/12/25 3:00	43,47	41,91	1,56	0,00		0			1		1	1				0				1				2,17	2,17
5/12/25 4:00	36,54	35,87	0,67	0,00		0			1		1	1				0				1				1,05	1,06
5/12/25 5:00	34,24	33,71	0,53	0,00		0					1	1				0				1			1	1,52	1,46
5/12/25 6:00	44,12	43,89	0,22	0,00		0		1			1	1				0				1			1	0,00	0,00
5/12/25 7:00	55,13	54,83	0,28	0,02		0		1			1	1			1					1			1	0,04	0,00
5/12/25 8:00	62,71	61,89	0,19	0,63		0		1			1	1			1					1			1	0,00	0,00
5/12/25 9:00	68,81	64,84	0,18	3,79		0		1	1		1	1			1					1			1	0,00	0,00
5/12/25 10:00	74,04	62,63	0,19	11,23		0		1	1		1	1			1					1			1	0,00	0,00
5/12/25 11:00	72,57	60,32	0,19	12,07		0		1	1		1	1			1								1	0,00	0,00
5/12/25 12:00	74,06	61,41	0,18	12,48		0		1	1		1	1			1								1	0,00	0,00
5/12/25 13:00	71,74	60,34	0,28	11,12		0		1	1		1	1			1								1	0,98	1,03
5/12/25 14:00	69,38	58,13	0,64	10,61		0		1	1		1	1			1								1	4,85	4,88
5/12/25 15:00	66,28	60,01	1,75	4,52		0		1	1		1	1			1								1	6,94	7,15
5/12/25 16:00	67,79	61,88	4,88	1,03		0		1	1		1	1			1								1	12,84	12,91
5/12/25 17:00	75,63	70,29	5,34	0,00		0		1	1		1	1			1								1	18,50	18,81
5/12/25 18:00	77,53	72,14	5,39	0,00		0		1	1		1	1		1						1			1	19,11	19,23
5/12/25 19:00	76,99	71,04	5,95	0,00		0		1	1		1	1		1						1			1	18,77	18,81
5/12/25 20:00	75,09	68,63	6,47	0,00		0		1	1		1	1		1						1			1	17,60	17,95
5/12/25 21:00	70,20	64,26	5,94	0,00		0		1	1		1	1								1			1	17,69	17,58
5/12/25 22:00	64,21	60,31	3,91	0,00		0		1	1		1	1								1			1	11,73	11,60
5/12/25 23:00	57,42	55,49	1,93	0,00		0		1	1		1	1			0					1				4,89	4,83

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- 1.Λειτουργία ΑΕΡ Νο3 ΑΗΣ λόγω έντονων καταγίδων, μείωση παραγωγής ΘΗΣ- περιορισμός Α/Π.
- 2.Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ Νο6 ΑΗΣ.