

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 6 Δεκέμβριος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
6/12/25 0:00	50,61	49,08	1,53	0,00		0		1			1	1								1			1	6,75	7,53
6/12/25 1:00	46,87	44,97	1,90	0,00		0		1				1	1							1			1	8,21	8,20
6/12/25 2:00	45,21	43,37	1,84	0,00		0		1				1	1							1			1	6,58	6,56
6/12/25 3:00	43,85	42,07	1,77	0,00		0		1				1	1							1				7,88	8,23
6/12/25 4:00	43,63	41,45	2,17	0,00		0		1				1	1							1				10,54	10,59
6/12/25 5:00	44,62	42,17	2,44	0,00		0		1				1	1							1				11,55	11,57
6/12/25 6:00	47,47	45,02	2,45	0,00		0		1				1	1							1		1		8,57	8,36
6/12/25 7:00	52,46	49,90	2,54	0,02		0		1			1	1	1							1			1	8,90	8,81
6/12/25 8:00	58,40	54,97	3,39	0,05		0		1			1	1	1							1			1	13,32	13,66
6/12/25 9:00	65,78	63,57	1,60	0,61		0		1			1	1	1							1			1	6,57	6,57
6/12/25 10:00	72,56	69,53	0,65	2,38		0		1			1	1	1							1			1	8,62	8,87
6/12/25 11:00	76,41	72,30	1,28	2,82		0		1			1	1	1							1			1	11,45	11,45
6/12/25 12:00	79,50	73,71	2,51	3,29		0		1			1	1	1							1			1	11,91	11,92
6/12/25 13:00	80,29	75,92	1,76	2,61		0		1			1	1	1							1			1	12,04	12,04
6/12/25 14:00	80,55	77,79	1,51	1,25		0		1			1	1	1		1					1			1	12,07	12,08
6/12/25 15:00	79,58	78,27	1,01	0,29		0		1			1	1	1		1					1			1	11,92	11,93
6/12/25 16:00	81,55	80,56	0,92	0,07		0		1			1	1	1		1					1			1	12,21	12,22
6/12/25 17:00	85,46	84,18	1,28	0,00		0		1			1	1	1		1	1				1			1	12,81	12,82
6/12/25 18:00	85,25	83,68	1,57	0,00		0		1			1	1	1		1	1				1			1	12,78	12,78
6/12/25 19:00	84,09	82,80	1,29	0,00		0		1			1	1	1		1	1				1			1	12,61	12,61
6/12/25 20:00	80,04	79,22	0,82	0,00		0		1			1	1	1			1				1			1	12,01	12,00
6/12/25 21:00	74,49	72,80	1,70	0,00		0		1			1	1	1			1				1			1	11,18	11,17
6/12/25 22:00	68,21	67,55	0,66	0,00		0		1			1	1	1							1			1	10,23	10,22
6/12/25 23:00	61,99	61,72	0,27	0,00		0		1			1	1	1							1			1	13,68	14,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- 1.Λειτουργία ΑΕΡ Νο1 & Νο3 ΑΗΣ λόγω έντονων καταιγίδων, μείωση παραγωγής ΘΗΣ- περιορισμός Α/Π.
- 2.Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ Νο6 ΑΗΣ.