

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 7 Δεκέμβριος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
7/12/25 0:00	56,15	55,86	0,28	0,00		0		1			1	1		0						1			1	16,64	16,58
7/12/25 1:00	50,99	50,43	0,55	0,00		0		1			1	1		0						1			1	12,38	12,32
7/12/25 2:00	48,03	47,50	0,53	0,00		0		1			1	1		0						1				12,23	12,56
7/12/25 3:00	46,28	45,77	0,51	0,00		0		1			1	1		0						1				13,21	13,21
7/12/25 4:00	45,37	44,55	0,82	0,00		0		1			1	1		0						1				12,28	12,29
7/12/25 5:00	45,45	44,69	0,76	0,00		0		1			1	1		0						1				12,31	12,34
7/12/25 6:00	47,69	46,99	0,69	0,00		0		1			1	1		0						1				14,13	14,15
7/12/25 7:00	50,99	50,04	0,18	0,78		0		1			1	1										1		14,70	14,84
7/12/25 8:00	56,66	50,50	0,10	6,06		0		1			1									1			1	16,23	16,42
7/12/25 9:00	60,52	49,15	0,10	11,27		0		1			1	0								1			1	15,57	15,58
7/12/25 10:00	65,23	52,86	0,12	12,26		0		1			1									1			1	18,96	18,99
7/12/25 11:00	66,17	54,15	0,17	11,85		0		1			1									1			1	19,74	19,77
7/12/25 12:00	66,10	56,15	0,42	9,53		0		1			1									1			1	19,79	19,78
7/12/25 13:00	65,94	53,77	0,89	11,28		0		1			1	0,89								1			1	19,72	19,72
7/12/25 14:00	62,32	52,01	1,13	9,18		0		1			1									1			1	18,66	18,65
7/12/25 15:00	60,01	52,43	1,25	6,33		0		1			1									1			1	17,96	17,96
7/12/25 16:00	62,29	60,12	1,26	0,91		0		1			1			1						1			1	18,63	18,64
7/12/25 17:00	71,49	70,10	1,39	0,00		0		1			1			1						1			1	21,40	21,41
7/12/25 18:00	76,00	74,56	1,44	0,00		0		1			1	1,44		1					1	1			1	22,57	22,76
7/12/25 19:00	76,99	75,61	1,38	0,00		0		1			1			1					1	1			1	23,04	23,05
7/12/25 20:00	76,44	75,03	1,40	0,00		0		1			1			1					1	1			1	22,91	22,90
7/12/25 21:00	73,01	72,39	0,61	0,00		0		1			1			1					1	1			1	21,89	21,87
7/12/25 22:00	67,72	67,34	0,37	0,00		0		1			1	0,37							1	1			1	20,33	20,31
7/12/25 23:00	60,39	60,23	0,15	0,00		0		1			1			0					1	1			1	17,98	17,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1.Λειτουργία ΑΕΡ Νο3 ΑΗΣ λόγω έντονων καταιγίδων.