

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 9 Δεκέμβριος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ									ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
9/12/25 0:00	54,09	49,21	4,88	0,00		0		1			1								1	1			1	14,93	14,92	
9/12/25 1:00	49,09	43,74	5,35	0,00		0		1				1								1				1	14,45	14,62
9/12/25 2:00	47,22	39,67	7,55	0,00		0		1				1								1				1	13,48	13,52
9/12/25 3:00	45,46	37,07	8,39	0,00		0		1				1								1				1	11,82	11,79
9/12/25 4:00	45,45	36,08	9,37	0,00		0		1				1								1				1	11,71	11,74
9/12/25 5:00	47,11	39,43	7,68	0,00		0		1				1								1				1	13,27	13,30
9/12/25 6:00	53,36	44,71	8,65	0,00		0		1				1								1				1	15,96	15,99
9/12/25 7:00	61,55	45,48	15,17	0,90		0		1				1								1				1	18,41	18,45
9/12/25 8:00	63,56	42,24	14,30	7,03		0		1				1								1				1	19,04	19,08
9/12/25 9:00	66,34	36,84	16,11	13,39		0		1				1								1				1	19,05	19,04
9/12/25 10:00	66,22	35,13	13,59	17,51		0		1				1								1				1	15,05	15,05
9/12/25 11:00	66,49	35,28	11,85	19,37		0		1				1								1				1	13,49	13,43
9/12/25 12:00	66,99	36,84	10,75	19,40		0		1				1								1				1	13,95	13,93
9/12/25 13:00	66,93	37,02	11,95	17,97		0		1				1								1				1	15,16	15,23
9/12/25 14:00	65,75	44,25	7,47	14,04		0		1				1	1							1				1	8,18	7,79
9/12/25 15:00	64,68	54,36	2,88	7,44		0		1				1	1		1	1								1	2,95	2,91
9/12/25 16:00	66,95	65,60	0,25	1,10		0		1				1	1		1	1								1	0,00	0,00
9/12/25 17:00	76,87	76,60	0,27	0,00		0		1				1	1		1	1					1			1	0,00	0,00
9/12/25 18:00	79,83	79,56	0,27	0,00		0		1				1	1		1	1					1			1	0,04	0,13
9/12/25 19:00	80,50	68,45	12,05	0,00		0		1				1	1		1	1				1	1			1	17,39	18,96
9/12/25 20:00	81,48	64,55	16,93	0,00		0		1				1				1				1	1			1	24,42	24,42
9/12/25 21:00	77,58	64,23	13,35	0,00		0		1				1				1				1	1			1	23,28	23,24
9/12/25 22:00	70,51	64,38	6,13	0,00		0		1				1				1				1	1			1	21,15	21,12
9/12/25 23:00	62,20	58,39	3,81	0,00		0		1				1								1	1			1	18,65	18,62

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1.Δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ Νο5 & Νο6 ΑΗΣ.