

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 11 Δεκέμβριος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
11/12/25 0:00	54,02	43,39	10,63	0,00				1			1						1			1			1	13,06	12,98	
11/12/25 1:00	49,30	37,20	12,10	0,00				1				1									1			1	12,73	13,24
11/12/25 2:00	47,49	35,45	12,04	0,00				1				1									1			1	13,78	13,78
11/12/25 3:00	45,78	34,87	10,91	0,00				1				1									1			1	12,09	12,05
11/12/25 4:00	45,70	35,50	10,19	0,00				1				1									1			1	11,93	12,00
11/12/25 5:00	46,77	36,09	10,68	0,00				1				1									1			1	12,99	13,00
11/12/25 6:00	53,47	40,91	12,56	0,00				1				1									1			1	15,96	16,01
11/12/25 7:00	60,90	44,50	15,47	0,92				1				1									1			1	18,22	18,24
11/12/25 8:00	64,33	39,27	17,61	7,44				1				1									1			1	19,13	19,28
11/12/25 9:00	66,29	35,62	16,40	14,27				1				1									1			1	18,26	18,14
11/12/25 10:00	65,79	34,67	13,19	17,94				1				1									1			1	14,30	14,22
11/12/25 11:00	65,52	35,48	11,46	18,58				1				1									1			1	13,36	13,33
11/12/25 12:00	66,07	37,28	11,28	17,52				1				1									1			1	14,95	14,87
11/12/25 13:00	65,16	37,58	11,55	16,04				1				1									1			1	15,58	15,48
11/12/25 14:00	64,41	40,16	10,89	13,35				1				1									1			1	13,04	12,79
11/12/25 15:00	63,02	51,19	3,60	8,22				1				1			1						1			1	3,59	3,53
11/12/25 16:00	64,41	62,98	0,26	1,18				1			1	1			1	1					1			1	0,00	0,00
11/12/25 17:00	74,08	73,77	0,30	0,00				1			1	1			1	1					1			1	0,00	0,00
11/12/25 18:00	77,40	77,14	0,25	0,00				1			1	1			1	1					1			1	0,00	0,00
11/12/25 19:00	78,08	74,21	3,87	0,00				1			1	1			1	1					1			1	6,81	8,40
11/12/25 20:00	78,34	69,27	9,07	0,00				1				1			1			1			1			1	23,48	23,48
11/12/25 21:00	74,97	71,05	3,92	0,00				1				1			1			1			1			1	22,46	22,47
11/12/25 22:00	68,69	66,59	2,09	0,00				1				1			1			1			1			1	20,49	20,45
11/12/25 23:00	61,00	59,60	1,40	0,00				1				1						1			1			1	18,27	18,21

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Ένταξη ΑΕΡ 1 ΑΗΣ & περιορισμός Α/Π λόγω δοκιμαστικής λειτουργίας ΑΕΡ Νο5 & Νο6 ΑΗΣ.