

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 13 Δεκέμβριος 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ									ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
13/12/25 0:00	54,37	53,14	1,24	0,00		0		1			1						1		1				1	14,93	15,03	
13/12/25 1:00	50,03	49,33	0,70	0,00				1				1						1		1					14,95	14,94
13/12/25 2:00	47,86	46,11	1,74	0,00				1				1						1		1					13,90	13,92
13/12/25 3:00	46,12	44,09	2,04	0,00				1				1						1		1					12,33	12,35
13/12/25 4:00	45,36	42,67	2,69	0,00				1				1						1		1					11,52	11,53
13/12/25 5:00	46,33	43,94	2,39	0,00				1				1						1		1					12,41	12,47
13/12/25 6:00	50,11	48,56	1,55	0,00				1				1						1		1					12,01	11,91
13/12/25 7:00	54,34	52,77	0,88	0,70				1				1						1		1			1	12,48	12,50	
13/12/25 8:00	59,20	51,38	1,89	5,93				1				1						1		1				1	12,19	12,21
13/12/25 9:00	62,35	47,95	1,87	12,54				1				1						1		1				1	8,77	8,75
13/12/25 10:00	63,26	45,30	1,79	16,17				1				1						1		1					9,73	10,19
13/12/25 11:00	63,09	42,17	3,14	17,78				1				1						1		1					11,48	11,53
13/12/25 12:00	63,93	43,64	2,45	17,85				1				1						1		1					12,23	12,26
13/12/25 13:00	64,10	45,59	2,01	16,49				1				1						1		1					13,77	13,79
13/12/25 14:00	63,52	48,58	1,74	13,20				1				1						1		1					16,54	16,54
13/12/25 15:00	61,94	52,60	2,14	7,20				1				1						1		1					18,42	18,40
13/12/25 16:00	65,21	62,90	1,33	0,98				1				1						1		1			1	19,48	19,51	
13/12/25 17:00	74,41	72,94	1,47	0,00				1				1			1			1		1				1	22,26	22,29
13/12/25 18:00	76,89	75,06	1,82	0,00				1				1			1			1		1				1	23,03	23,04
13/12/25 19:00	76,74	74,02	2,72	0,00				1				1			1			1		1				1	23,03	23,02
13/12/25 20:00	74,96	73,42	1,53	0,00				1				1			1			1		1				1	22,46	22,45
13/12/25 21:00	71,18	70,46	0,72	0,00				1				1			1			1		1				1	21,35	21,32
13/12/25 22:00	66,73	66,65	0,07	0,00				1				1						1		1				1	19,90	19,88
13/12/25 23:00	60,48	60,42	0,06	0,00				1				1						1		1				1	18,06	18,02

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις