

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 15 Δεκέμβριος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
15/12/25 0:00	53,35	39,64	13,71	0,00		0			1		1						1	1						15,14	15,20		
15/12/25 1:00	48,57	35,88	12,69	0,00					1		1							1	1						13,35	13,18	
15/12/25 2:00	46,56	35,96	10,61	0,00					1		1							1	1						11,29	11,24	
15/12/25 3:00	45,11	36,26	8,85	0,00					1		1							1	1						9,69	9,74	
15/12/25 4:00	45,14	36,71	8,43	0,00					1		1		8,43					1	1	1						9,72	9,73
15/12/25 5:00	47,02	36,90	10,12	0,00					1		1							1	1							11,60	11,60
15/12/25 6:00	52,89	39,39	13,50	0,00					1		1							1	1							15,74	15,77
15/12/25 7:00	61,68	44,43	16,58	0,67					1		1							1	1							18,43	18,47
15/12/25 8:00	62,93	40,06	16,82	6,05					1		1							1	1							18,82	18,81
15/12/25 9:00	66,21	37,73	15,70	12,78					1		1		15,70					1	1	1						17,97	17,94
15/12/25 10:00	66,89	37,25	12,87	16,77					1		1							1	1							14,00	13,99
15/12/25 11:00	67,76	40,41	9,71	17,63					1		1							1	1							11,62	11,73
15/12/25 12:00	69,02	40,44	10,50	18,08					1		1							1	1							11,69	11,57
15/12/25 13:00	68,16	44,79	5,44	17,92					1		1		5,44	1				1	1							5,68	5,70
15/12/25 14:00	67,26	41,76	11,33	14,17					1		1							1	1							13,34	14,13
15/12/25 15:00	66,11	44,32	13,78	8,01					1		1							1	1							15,80	15,99
15/12/25 16:00	67,60	49,14	17,23	1,23					1		1					1		1	1							20,19	20,25
15/12/25 17:00	77,31	60,83	16,47	0,00					1		1					1		1	1							23,11	23,17
15/12/25 18:00	81,64	61,98	19,67	0,00					1		1			1				1	1	1						24,48	24,48
15/12/25 19:00	82,23	65,85	16,38	0,00					1		1			1				1	1	1						24,65	24,65
15/12/25 20:00	81,93	66,33	15,60	0,00					1		1			1				1	1	1						24,60	24,60
15/12/25 21:00	78,35	70,72	7,62	0,00					1		1			1				1	1	1						23,52	23,47
15/12/25 22:00	71,31	63,06	8,24	0,00					1		1		8,24	1				1	1	1						21,43	21,37
15/12/25 23:00	62,77	56,99	5,78	0,00					1		1							1	1	1						18,81	18,80

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Δοκιμαστική λειτουργία AEP 4 ΑΗΣ μετά από αίτημα ΑΗΣ Σορωνής.
1. Περιορισμός Α/Π λόγω μετρήσεων καυσαερίων μονάδων ΘΗΣ..