

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 16 Δεκέμβριος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
16/12/25 0:00	54,66	51,22	3,44	0,00	0	0			1		1							1	1	1					13,77	13,62
16/12/25 1:00	49,60	45,88	3,72	0,00	0	0			1		1							1		1					12,01	12,33
16/12/25 2:00	47,52	43,87	3,65	0,00	0	0			1		1							1		1					13,84	13,81
16/12/25 3:00	46,75	39,81	6,94	0,00	0	0			1		1							1		1					13,05	13,06
16/12/25 4:00	46,46	38,92	7,54	0,00	0	0			1		1							1		1					12,76	12,76
16/12/25 5:00	48,15	40,21	7,94	0,00	0	0			1		1							1		1					14,10	14,10
16/12/25 6:00	54,19	48,06	6,13	0,00	0	0			1		1							1		1					15,25	15,21
16/12/25 7:00	62,75	55,72	6,28	0,75	0	0			1		1							1		1			1		18,76	18,78
16/12/25 8:00	65,90	54,71	4,37	6,83	0	0			1		1							1		1			1		18,02	17,97
16/12/25 9:00	68,31	50,75	3,56	14,00	0	0			1		1							1		1					8,96	8,19
16/12/25 10:00	67,95	48,77	1,53	17,64	0	0		1	1		1							1		1					2,74	2,64
16/12/25 11:00	67,53	47,66	0,38	19,49	0	0		1	1		1							1		1					0,17	0,21
16/12/25 12:00	69,03	44,72	4,37	19,94	0	0		1			1							1		1					11,46	12,74
16/12/25 13:00	68,99	40,35	9,91	18,72	0	0		1			1							1		1					16,55	16,61
16/12/25 14:00	66,98	40,71	11,57	14,70	0	0		1			1							1		1					13,14	12,92
16/12/25 15:00	66,72	55,74	2,68	8,30	0	0		1			1	1		1				1		1					3,70	3,66
16/12/25 16:00	69,16	65,37	2,70	1,10	0	0		1			1	1		1	1			1		1					3,44	3,45
16/12/25 17:00	79,16	78,82	0,34	0,00	0	0		1			1	1		1	1			1		1					0,11	0,00
16/12/25 18:00	79,56	79,41	0,16	0,00	0	0		1			1	1		1	1			1		1					0,00	0,00
16/12/25 19:00	81,00	75,97	5,03	0,00	0	0		1			1	1		1				1		1	1				8,42	10,09
16/12/25 20:00	81,38	67,81	13,57	0,00	0	0		1			1			1				1		1	1				24,42	24,40
16/12/25 21:00	77,56	68,82	8,74	0,00	0	0		1			1			1				1		1	1				23,30	23,26
16/12/25 22:00	71,02	64,93	6,09	0,00	0	0		1			1							1		1	1				21,32	21,29
16/12/25 23:00	61,60	56,86	4,73	0,00	0	0		1			1							1		1	1				18,42	18,37

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Ενταξη ΑΕΡ 3 ΑΗΣ & περιορισμός Α/Π λόγω δοκιμαστικής λειτουργίας Νο6 ΑΗΣ.