

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 17 Δεκέμβριος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
17/12/25 0:00	53,58	49,48	4,11	0,00	0	0		1			1							1		1					15,65	15,73
17/12/25 1:00	48,97	44,65	4,32	0,00	0	0		1			1							1		1					14,53	14,52
17/12/25 2:00	46,71	37,70	9,01	0,00	0	0		1			1							1		1					13,03	13,01
17/12/25 3:00	45,41	38,83	6,58	0,00	0	0		1			1							1		1					11,64	11,64
17/12/25 4:00	45,68	39,62	6,06	0,00	0	0		1			1							1		1					11,91	11,91
17/12/25 5:00	47,20	40,58	6,63	0,00	0	0		1			1							1		1					13,35	13,34
17/12/25 6:00	53,61	46,79	6,83	0,00	0	0		1			1							1		1					14,96	14,91
17/12/25 7:00	61,18	55,37	5,28	0,53	0	0		1			1							1		1			1		18,16	18,21
17/12/25 8:00	63,30	53,20	5,20	4,90	0	0		1			1							1		1			1		17,42	17,69
17/12/25 9:00	64,48	48,68	4,65	11,14	0	0		1			1							1		1					18,85	18,89
17/12/25 10:00	64,46	44,73	4,57	15,17	0	0		1	0		1							1		1					15,71	15,66
17/12/25 11:00	64,55	44,61	2,97	16,98	0	0		1	0		1							1		1					13,68	13,82
17/12/25 12:00	65,66	48,11	1,56	16,00	0	0		1	0		1							1		1					15,71	15,81
17/12/25 13:00	65,37	49,39	1,76	14,22	0	0		1	0		1							1		1					11,65	11,51
17/12/25 14:00	63,01	50,77	2,40	9,84	0	0		1	0		1							1		1					17,63	18,38
17/12/25 15:00	64,16	57,23	1,67	5,26	0	0		1	0		1							1		1			1		18,39	18,49
17/12/25 16:00	67,41	65,22	1,15	1,04	0	0	0	1	0		1							1		1			1		20,11	20,13
17/12/25 17:00	76,56	76,12	0,43	0,00	0	0	0	1	0		1							1		1	1		1		22,84	22,89
17/12/25 18:00	79,68	79,55	0,13	0,00	0	0	0	1	0		1	1						1		1	1		1		23,89	23,89
17/12/25 19:00	81,25	81,06	0,19	0,00	0	0	0	1	0		1	1						1		1	1		1		24,32	24,33
17/12/25 20:00	81,43	81,32	0,12	0,00	0	0	0	1	0		1	1						1		1	1		1		24,40	24,40
17/12/25 21:00	77,55	77,50	0,05	0,00	0	0	0	1	0		1							1		1	1		1		23,27	23,25
17/12/25 22:00	70,63	70,61	0,01	0,00	0	0	0	1	0		1							1		1	1		1		20,89	20,87
17/12/25 23:00	62,01	61,94	0,07	0,00	0	0	0	1	0		1							1		1	1				13,90	13,69

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

- Παρατηρήσεις
1. Μετρήσεις καυσασερίων ΑΕΡ2
2. Ένταξη ΑΕΡ3 για μετρήσεις καυσασερίων