

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																				Πέμπτη, 18 Δεκέμβριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
18/12/25 0:00	54,34	53,86	0,48	0,00	0	0	0	1			1							1		1				1	12,73	13,03	
18/12/25 1:00	49,25	48,27	0,99	0,00	0	0	0	1			1							1		1				1	9,66	10,06	
18/12/25 2:00	47,35	46,09	1,26	0,00	0	0	0	1			1							1		1					13,56	13,56	
18/12/25 3:00	46,12	44,97	1,15	0,00	0	0	0	1			1							1		1					12,38	12,34	
18/12/25 4:00	45,53	43,09	2,44	0,00	0	0	0	1			1							1		1					11,76	11,76	
18/12/25 5:00	46,78	43,27	3,51	0,00	0	0	0	1			1							1		1					12,88	12,97	
18/12/25 6:00	52,51	48,38	4,13	0,00	0	0	0	1			1							1		1					14,35	14,33	
18/12/25 7:00	60,55	52,58	7,49	0,48	0	0	0	1			1							1		1			1		17,94	17,99	
18/12/25 8:00	63,52	52,89	5,62	5,01	0	0	0	1			1							1		1			1		17,46	17,45	
18/12/25 9:00	66,66	52,87	2,95	10,83	0	0	0	1			1							1		1			1		14,89	14,88	
18/12/25 10:00	67,30	50,31	2,21	14,78	0	0	0	1			1							1		1			1		10,90	10,97	
18/12/25 11:00	66,39	46,20	3,80	16,39	0	0	0	1			1									1			1		11,64	12,22	
18/12/25 12:00	67,37	43,85	6,88	16,64	0	0	0	1			1									1			1		17,06	17,09	
18/12/25 13:00	67,12	42,06	8,21	16,86	0	0	0	1			1									1			1		16,43	16,55	
18/12/25 14:00	66,47	42,68	9,67	14,12	0	0	0	1			1									1			1		18,43	18,47	
18/12/25 15:00	64,56	45,36	11,98	7,21	0	0	0	1			1									1			1		19,30	19,32	
18/12/25 16:00	67,38	53,35	12,98	1,05	0	0	0	1			1									1			1		20,16	20,19	
18/12/25 17:00	77,19	62,00	15,19	0,00	0	0	0	1		1	1									1			1		23,07	23,11	
18/12/25 18:00	79,45	63,73	15,72	0,00	0	0	0	1		1	1		1							1			1		23,79	23,78	
18/12/25 19:00	80,35	64,15	16,20	0,00	0	0	0	1			1		1							1			1		24,03	24,05	
18/12/25 20:00	80,19	64,75	15,44	0,00	0	0	0	1			1		1							1			1		24,04	24,03	
18/12/25 21:00	77,24	62,66	14,57	0,00	0	0	0	1			1		1							1			1		23,16	23,15	
18/12/25 22:00	70,88	58,19	12,69	0,00	0	0	0				1		1							1			1		21,28	21,24	
18/12/25 23:00	62,25	50,98	11,27	0,00	0	0	0				1		1							1	1		1		18,69	18,66	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1.Μετρήσεις καυσασερίων στην DIESEL 7 ΘΗΣ

1.Μετρήσεις καυσασερίων στον ΑΕΡ1 ΑΗΣ

1.Μετρήσεις καυσασερίων στον ΑΕΡ4 ΑΗΣ