

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 28 Νοέμβριος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
28/11/25 0:00	46,47	33,74	12,73	0,00	0	0			1		1							1						1	12,66	12,74		
28/11/25 1:00	42,82	33,82	9,00	0,00	0	0			1		1							1						1	8,90	9,15		
28/11/25 2:00	41,42	34,23	7,19	0,00	0	0			1		1							1						1	7,81	7,80		
28/11/25 3:00	40,47	34,25	6,22	0,00	0	0			1		1							1						1	6,74	6,80		
28/11/25 4:00	40,12	34,04	6,09	0,00	0	0			1		1							1						1	6,50	6,49		
28/11/25 5:00	41,65	34,58	7,06	0,00	0	0			1		1							1						1	7,95	7,98		
28/11/25 6:00	47,04	37,52	9,52	0,00	0	0			1		1							1						1	13,11	13,20		
28/11/25 7:00	52,83	44,65	8,18	0,00	0	0			1		1							1						1	15,81	15,82		
28/11/25 8:00	55,10	48,58	6,51	0,00	0	0			1		1							1						1	16,50	16,52		
28/11/25 9:00	54,28	41,54	12,01	0,74	0	0			1		1							1						1	16,32	16,28		
28/11/25 10:00	47,96	33,83	11,40	2,72	0	0			1		1							1						1	11,53	11,57		
28/11/25 11:00	53,74	33,78	10,68	9,28	0	0			1		1							1						1	10,96	10,83		
28/11/25 12:00	60,64	34,27	11,24	15,13	0	0			1		1							1						1	11,82	11,91		
28/11/25 13:00	62,21	34,15	13,26	14,80	0	0			1		1							1						1	13,95	13,73		
28/11/25 14:00	60,95	35,39	13,80	11,77	0	0			1		1							1						1	15,68	15,64		
28/11/25 15:00	58,87	39,96	12,44	6,47	0	0			1		1							1						1	17,36	17,46		
28/11/25 16:00	59,73	47,14	11,54	1,06	0	0			1		1							1						1	17,89	17,88		
28/11/25 17:00	66,06	52,29	13,76	0,00	0	0			1		1				1			1						1	19,75	19,80		
28/11/25 18:00	67,30	52,79	14,51	0,00	0	0			1		1				1			1						1	20,17	20,18		
28/11/25 19:00	67,12	51,90	15,21	0,00	0	0			1		1				1			1						1	20,11	20,09		
28/11/25 20:00	65,39	49,69	15,70	0,00	0	0			1		1				1			1						1	19,63	19,62		
28/11/25 21:00	61,62	47,12	14,50	0,00	0	0			1		1							1						1	18,52	18,50		
28/11/25 22:00	56,70	40,05	16,64	0,00	0	0			1		1							1						1	16,98	17,01		
28/11/25 23:00	51,49	37,34	14,14	0,00	0	0			1		1							1						1	14,17	14,09		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Λειτουργία D5 ΑΗΣ λόγω αιτήματος σταθμού.