

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																				Σάββατο, 29 Νοέμβριος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ													
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
29/11/25 0:00	46,93	38,07	8,86	0,00	0	0			1	1	1													1	9,34	9,29			
29/11/25 1:00	43,72	37,00	6,71	0,00	0	0			1	1	1													1	6,79	6,70			
29/11/25 2:00	41,85	36,46	5,39	0,00	0	0			1	1	1													1	4,98	5,21			
29/11/25 3:00	40,37	36,57	3,79	0,00	0	0			1	1	1													1	3,98	4,03			
29/11/25 4:00	40,15	36,37	3,78	0,00	0	0			1	1	1													1	4,00	4,00			
29/11/25 5:00	41,25	37,44	3,81	0,00	0	0			1	1	1	1												1	4,12	4,12			
29/11/25 6:00	44,48	40,72	3,76	0,00	0	0			1	1	1													1	3,96	3,98			
29/11/25 7:00	48,51	44,93	3,24	0,34	0	0			1	1	1	1												1	3,38	3,39			
29/11/25 8:00	55,21	49,55	3,95	1,70	0	0			1	1	1	1												1	4,28	3,73			
29/11/25 9:00	59,87	55,00	2,90	1,97	0	0			1			1	1		1									1	3,02	2,99			
29/11/25 10:00	64,57	59,98	4,36	0,23	0	0			1			1	1		1									1	5,32	5,37			
29/11/25 11:00	69,04	63,36	5,36	0,32	0	0						1	1		1			1						1	7,91	7,86			
29/11/25 12:00	73,30	65,55	3,38	4,38	0	0		1			1	1	1		1	1		1						1	4,15	3,93			
29/11/25 13:00	76,03	66,28	3,47	6,27	0	0		1			1	1	1		1	1		1						1	4,37	4,40			
29/11/25 14:00	75,46	68,17	4,84	2,44	0	0		1			1	1	1		1			1						1	7,10	7,10			
29/11/25 15:00	75,06	67,44	4,77	2,85	0	0		1			1	1	1		1			1							11,18	11,23			
29/11/25 16:00	74,32	69,35	4,18	0,79	0	0		1			1	1	1		1			1							15,89	15,99			
29/11/25 17:00	79,60	76,24	3,35	0,00	0	0		1			1	1	1		1			1							21,44	21,46			
29/11/25 18:00	78,59	75,55	3,04	0,00	0	0		1			1	1	1	1	1			1							12,96	11,41			
29/11/25 19:00	78,48	75,17	3,31	0,00	0	0		1			1	1	1		1			1							7,04	7,05			
29/11/25 20:00	76,78	75,78	0,99	0,00	0	0		1			1	1	1		1			1						1	13,06	13,04			
29/11/25 21:00	71,74	70,50	1,24	0,00	0	0		1			1	1	1		1									1	17,26	17,17			
29/11/25 22:00	66,31	65,48	0,82	0,00	0	0		1			1	1	1											1	16,18	16,21			
29/11/25 23:00	61,09	59,63	1,46	0,00	0	0		1			1	1	1											1	14,97	14,90			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις Λειτουργία ΑΕΡΝο1 ΑΕΡΝο3 μείωση παραγωγής από ΘΗΣ λόγω έντονων καταιγίδων, περιορισμός Α/Π.
 Λειτουργία D4 - D5 ΑΗΣ λόγω απήγατος σταθμού