

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 30 Νοέμβριος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
30/11/25 0:00	56,73	54,08	2,64	0,00	0	0		1		1	1	1												1	9,34	7,83	
30/11/25 1:00	52,89	50,20	2,69	0,00	0	0		1		1	1	1												1	4,49	4,49	
30/11/25 2:00	51,06	47,18	3,88	0,00	0	0		1		1	1	1												1	4,15	4,30	
30/11/25 3:00	49,66	46,26	3,40	0,00	0	0		1		1	1													1	4,16	4,16	
30/11/25 4:00	49,20	46,19	3,02	0,00	0	0		1		1	1													1	4,12	4,11	
30/11/25 5:00	49,89	46,89	3,00	0,00	0	0		1		1	1	1												1	4,17	4,18	
30/11/25 6:00	51,65	47,59	4,06	0,00	0	0		1		1	1													1	4,34	4,35	
30/11/25 7:00	53,97	49,95	3,37	0,65	0	0		1		1	1													1	4,58	4,59	
30/11/25 8:00	60,04	54,27	3,01	2,76	0	0		1		1	1													1	5,30	5,32	
30/11/25 9:00	67,11	55,95	5,03	6,13	0	0		1		1	1	1												1	7,72	7,76	
30/11/25 10:00	72,72	53,66	5,97	13,10	0	0		1		1	1	1												1	8,87	8,60	
30/11/25 11:00	76,54	57,61	6,41	12,52	0	0		1		1	1	1												1	6,72	6,85	
30/11/25 12:00	76,13	53,43	8,93	13,77	0	0		1		1	1	1												1	9,12	9,29	
30/11/25 13:00	76,38	56,09	9,54	10,76	0	0		1		1	1	1												1	11,22	11,28	
30/11/25 14:00	73,37	58,93	9,72	4,73	0	0		1		1	1	1												1	13,09	13,07	
30/11/25 15:00	71,03	56,75	9,44	4,84	0	0		1		1	1	1												1	12,87	12,96	
30/11/25 16:00	71,25	58,91	11,63	0,71	0	0		1		1	1	1												1	17,15	17,14	
30/11/25 17:00	79,31	65,63	13,68	0,00	0	0		1		1	1	1						1						1	21,33	21,36	
30/11/25 18:00	81,69	68,85	12,83	0,00	0	0		1			1	1						1						1	22,07	22,07	
30/11/25 19:00	82,02	73,74	8,27	0,00	0	0		1			1	1			1			1						1	22,19	22,18	
30/11/25 20:00	80,42	72,20	8,22	0,00	0	0		1			1	1			1			1						1	21,70	21,71	
30/11/25 21:00	75,61	73,32	2,28	0,00	0	0		1			1	1			1			1						1	20,30	20,27	
30/11/25 22:00	69,97	66,05	3,92	0,00	0	0		1			1	1						1						1	18,21	18,14	
30/11/25 23:00	63,81	58,68	5,13	0,00	0	0		1			1	1						1						1	16,72	16,70	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις Λειτουργία ΑΕΡΝο1 - ΑΕΡΝο3 λόγω έντονων καταιγίδων, μείωση παραγωγής ΘΗΣ- περιορισμός Α/Π.

Λειτουργία D4 ΑΗΣ λόγω απήγατος σταθμού .