

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025	00:00	11,87	8,19	3,68		1			1		4,16
	01:00	11,00	7,71	3,29		1			1		3,85
	02:00	10,87	7,58	3,29		1			1		3,81
	03:00	10,51	7,19	3,32		1			1		3,75
	04:00	10,15	6,86	3,29		1			1		3,39
	05:00	10,35	6,92	3,43		1			1		3,59
	06:00	11,58	7,84	3,74		1			1		4,05
	07:00	13,54	9,02	4,52		1			1		4,74
	08:00	14,65	10,78	3,88		1			1		5,13
	09:00	14,07	10,97	3,09		1			1		4,92
	10:00	13,01	11,30	1,71	1	1			1		4,14
	11:00	12,74	12,67	0,07	1	1			1		2,36
	12:00	12,69	12,65	0,04		1				1	2,94
	13:00	12,89	12,56	0,33		1				1	3,13
	14:00	13,14	12,36	0,77		1				1	3,38
	15:00	13,97	12,88	1,10					1	1	4,68
	16:00	15,74	14,36	1,37		1			1	1	4,54
	17:00	18,65	17,09	1,56	1	1		1	1		5,32
	18:00	19,35	18,77	0,58	1	1		1	1		5,99
	19:00	19,33	19,01	0,32	1	1		1	1		6,23
	20:00	19,31	18,88	0,43	1	1		1	1		6,23
	21:00	18,04	17,51	0,53	1	1		1	1		4,93
	22:00	16,36	16,07	0,29	1	1		1	1		2,83
	23:00	13,95	13,82	0,13	1	1		1	1		2,29

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G13.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης