

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025	00:00	12,21	12,19	0,02	1	1			1		2,15
	01:00	11,13	11,13	0,00	1	1					4,11
	02:00	11,01	10,98	0,03	1	1					3,99
	03:00	10,53	10,27	0,26	1	1					3,30
	04:00	10,14	9,66	0,49	1	1					2,91
	05:00	10,47	10,03	0,44	1	1					3,24
	06:00	11,94	11,66	0,28	1	1					4,49
	07:00	14,18	13,91	0,27	1	1			1		4,03
	08:00	14,81	14,65	0,16	1	1			1		4,96
	09:00	14,06	13,76	0,29	1	1			1		3,80
	10:00	13,17	12,67	0,50	1	1			1		2,79
	11:00	12,93	12,37	0,56	1	1			1		2,55
	12:00	12,90	12,18	0,72		1		1	1		2,98
	13:00	12,92	11,96	0,96		1		1	1		3,01
	14:00	13,29	12,27	1,02		1		1	1		3,37
	15:00	14,02	12,98	1,05		1		1	1		4,11
	16:00	15,56	14,67	0,89				1	1	1	3,12
	17:00	18,32	17,17	1,15			1	1	1	1	4,50
	18:00	19,22	17,85	1,38			1	1	1	1	3,17
	19:00	19,32	17,99	1,32			1	1	1	1	3,26
	20:00	19,46	17,63	1,83			1	1	1	1	3,40
	21:00	17,92	15,44	2,48			1		1	1	5,02
	22:00	16,01	13,35	2,66					1	1	5,60
	23:00	14,02	12,13	1,89					1	1	4,73

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G13.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης