

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025	00:00	12,34	10,51	1,82					1	1	3,05
	01:00	11,32	9,71	1,61			1		1		3,96
	02:00	11,10	9,52	1,58			1		1		3,88
	03:00	10,47	8,88	1,59			1		1		3,67
	04:00	10,26	7,81	2,46			1		1		3,50
	05:00	10,55	7,88	2,67			1		1		3,69
	06:00	11,67	8,48	3,19			1		1		4,08
	07:00	13,76	10,23	3,53			1		1		4,82
	08:00	14,56	11,30	3,27					1	1	5,10
	09:00	14,31	12,81	1,50					1	1	5,01
	10:00	13,33	12,02	1,31					1	1	4,04
	11:00	12,77	10,92	1,86					1	1	3,50
	12:00	12,57	10,13	2,44			1		1		4,40
	13:00	12,72	10,21	2,51			1		1		4,45
	14:00	12,91	10,05	2,85			1		1		4,52
	15:00	13,94	10,23	3,71			1	1	1		4,02
	16:00	15,50	11,18	4,31			1	1	1		5,42
	17:00	17,99	13,24	4,74			1	1	1		6,30
	18:00	18,64	13,61	5,04			1	1	1		6,53
	19:00	18,63	13,39	5,23			1	1	1		6,52
	20:00	18,03	12,83	5,20			1	1	1		6,31
	21:00	17,23	11,96	5,27			1	1	1		6,03
	22:00	15,60	11,41	4,19			1	1	1		5,46
	23:00	14,06	12,66	1,40			1	1	1		4,14

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G13.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης