

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025	00:00	12,30	9,71	2,59			1		1		4,30
	01:00	11,14	8,03	3,11			1		1		3,90
	02:00	11,15	7,96	3,19			1		1		3,90
	03:00	10,51	8,07	2,45			1		1		3,68
	04:00	10,19	9,32	0,88			1		1		3,43
	05:00	10,29	9,41	0,88			1		1		3,52
	06:00	11,40	11,13	0,27			1	1	1		3,06
	07:00	12,66	12,03	0,62			1	1	1		2,74
	08:00	14,52	14,38	0,14			1	1	1		5,04
	09:00	15,29	15,15	0,14			1	1	1		5,98
	10:00	14,81	14,73	0,08			1	1	1		5,50
	11:00	15,10	14,91	0,18			1	1	1		5,59
	12:00	16,54	16,38	0,16			1	1	1		6,08
	13:00	16,96	16,58	0,38		1	1		1		6,31
	14:00	17,25	16,85	0,40		1	1		1		6,04
	15:00	17,14	16,90	0,24		1	1	1	1		3,61
	16:00	18,32	18,27	0,05		1	1	1	1		5,27
	17:00	20,03	19,97	0,06		1	1	1	1		6,59
	18:00	19,87	19,48	0,38		1	1	1	1		6,52
	19:00	19,28	18,85	0,44		1	1	1	1		6,20
	20:00	18,47	18,43	0,04		1	1	1	1		5,61
	21:00	17,11	17,11	0,00		1	1	1	1		3,71
	22:00	15,68	15,63	0,05		1	1	1	1		3,58
	23:00	14,03	13,84	0,20			1	1	1		4,48

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης