

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025	00:00	12,50	12,31	0,19			1	1	1		2,59
	01:00	11,70	11,17	0,53			1	1	1		1,78
	02:00	11,38	10,50	0,88			1	1	1		1,47
	03:00	10,68	9,72	0,96			1		1		3,74
	04:00	10,20	9,88	0,31			1		1		3,43
	05:00	10,25	10,03	0,21			1		1		3,48
	06:00	10,64	10,37	0,27			1		1		3,83
	07:00	11,76	11,58	0,18			1	1	1		2,70
	08:00	13,49	13,39	0,10			1	1	1		3,64
	09:00	13,99	13,98	0,01			1	1	1		4,43
	10:00	14,84	14,79	0,05			1	1	1		5,33
	11:00	15,96	15,96	0,00			1	1	1		6,12
	12:00	16,72	16,72	0,00		1	1		1		6,03
	13:00	15,53	15,50	0,03		1	1		1		5,76
	14:00	14,24	13,70	0,55		1	1		1		3,86
	15:00	14,49	13,43	1,07		1	1		1		4,11
	16:00	15,29	13,77	1,52		1	1		1		4,97
	17:00	16,66	15,31	1,35		1	1		1		6,16
	18:00	17,27	16,17	1,10		1	1		1		6,37
	19:00	17,38	17,06	0,32		1	1		1		6,40
	20:00	16,97	16,87	0,10		1	1		1		6,32
	21:00	16,07	16,03	0,05		1	1		1		6,11
	22:00	14,76	14,66	0,10		1	1		1		4,92
	23:00	13,17	13,13	0,04		1	1		1		2,79

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης