

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
α ρ ρ ρ ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025	00:00	10,45	7,72	2,73				1	1		3,66
	01:00	9,50	6,33	3,18				1	1		3,20
	02:00	9,27	6,30	2,97				1	1		2,97
	03:00	9,02	6,04	2,98				1	1		2,98
	04:00	8,93	6,14	2,79				1	1		2,78
	05:00	9,43	6,29	3,14				1	1		3,13
	06:00	10,07	6,55	3,53				1	1		3,53
	07:00	11,31	7,33	3,97				1	1		3,96
	08:00	11,71	7,61	4,10				1	1		4,10
	09:00	11,54	7,60	3,94				1	1		4,04
	10:00	11,17	7,53	3,63			1		1		3,89
	11:00	11,88	8,30	3,58			1		1		4,16
	12:00	13,27	9,12	4,15			1		1		4,65
	13:00	13,32	8,62	4,70			1		1		4,71
	14:00	12,67	8,16	4,50			1		1		4,49
	15:00	12,52	8,15	4,37			1		1		4,38
	16:00	12,94	8,43	4,51			1		1		4,53
	17:00	14,95	9,73	5,23			1		1		5,23
	18:00	15,62	10,16	5,46			1		1		5,47
	19:00	15,63	10,20	5,43			1		1		5,51
	20:00	15,70	10,24	5,46			1		1		5,49
	21:00	14,66	9,54	5,12			1		1		5,16
	22:00	12,96	8,48	4,48			1		1		4,54
	23:00	11,51	7,52	3,99			1		1		4,03

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγόρειο λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης