

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	19,10	16,55	2,55		1	1								4,36	5,72
	01:00	18,01	15,92	2,09		1	1								4,25	4,63
	02:00	17,49	15,17	2,32		1	1								4,18	4,11
	03:00	16,79	14,89	1,90		1	1								4,08	4,08
	04:00	16,50	15,02	1,49		1	1								4,03	4,03
	05:00	16,97	15,09	1,88		1	1								4,09	3,59
	06:00	17,47	15,16	2,31		1	1								4,19	4,09
	07:00	18,83	16,40	2,42		1	1								5,45	5,45
	08:00	20,43	17,77	2,67		1	1								7,06	7,06
	09:00	21,06	18,42	2,65		1	1								7,37	7,37
	10:00	21,14	18,41	2,73		1	1								7,40	7,40
	11:00	21,12	18,36	2,76		1	1								7,39	7,39
	12:00	21,45	18,69	2,77		1	1								7,51	7,51
	13:00	22,02	19,26	2,77		1	1								7,71	7,71
	14:00	21,02	18,10	2,92		1	1								7,36	7,36
	15:00	20,92	17,76	3,16		1	1								7,32	7,32
	16:00	21,22	16,80	4,42		1	1								7,43	7,43
	17:00	22,35	17,80	4,55		1	1								7,82	7,82
	18:00	22,90	18,75	4,16		1	1								8,02	8,02
	19:00	24,66	21,49	3,17		1	1							3	8,63	8,63
	20:00	24,81	21,52	3,29		1	1							3	8,68	8,68
	21:00	23,67	20,30	3,37		1	1							3	8,29	8,29
	22:00	22,05	18,70	3,35		1	1							1	7,72	7,72
	23:00	20,54	16,77	3,77		1	1								7,16	7,16

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 15:50 και από τις 23:50. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 και ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 12:20 και 11:20 αντίστοιχα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης