

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	19,12	15,89	3,23		1	1								5,74	5,74
	01:00	18,07	15,94	2,13		1	1								4,69	4,69
	02:00	17,49	14,96	2,53		1	1								4,11	4,11
	03:00	16,97	13,37	3,59			1						1		5,94	5,94
	04:00	16,46	12,70	3,76			1						1		5,76	5,76
	05:00	16,64	12,86	3,78			1						1		5,82	5,82
	06:00	17,34	14,16	3,18		1	1								6,07	6,07
	07:00	19,21	15,70	3,51		1	1								5,84	5,84
	08:00	20,50	17,67	2,83		1	1						1	3	7,17	7,17
	09:00	21,28	18,30	2,99			1						1	5	7,45	7,45
	10:00	21,44	18,46	2,98			1						1	5	7,50	7,50
	11:00	21,46	18,85	2,61			1						1	5	7,51	7,51
	12:00	22,16	20,17	1,99			1						1	6	7,75	7,75
	13:00	22,55	20,75	1,80			1						1	7	7,89	7,89
	14:00	22,60	20,73	1,86			1						1	7	7,91	7,91
	15:00	20,38	18,48	1,90			1						1	7	7,13	7,13
	16:00	20,70	18,19	2,50			1						1	5	7,24	7,24
	17:00	21,90	20,10	1,80			1						1	6	7,66	7,66
	18:00	24,11	22,50	1,61		1	1							5	8,19	8,19
	19:00	24,95	23,17	1,79		1	1							4	8,73	8,73
	20:00	25,86	24,13	1,73		1	1							4	9,05	9,05
	21:00	24,16	22,25	1,91		1	1							4	8,46	8,46
	22:00	22,12	20,83	1,29		1	1							2	7,72	7,72
	23:00	21,10	19,77	1,33		1	1								7,39	7,39

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:20 και από τις 16:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης