

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025	00:00	19,36	13,98	5,38		1		1							7,24	7,24
	01:00	17,51	12,27	5,24				1					1		6,96	6,96
	02:00	17,51	11,73	5,78				1					1		7,53	7,53
	03:00	16,67	11,00	5,68				1					1		7,31	7,31
	04:00	16,36	10,29	6,07				1					1		7,22	7,22
	05:00	16,92	10,45	6,46				1					1		7,36	7,36
	06:00	19,73	12,79	6,94				1					1		8,10	8,10
	07:00	23,68	16,07	7,61	1			1							9,18	9,18
	08:00	25,20	18,16	7,04	1			1							9,61	9,61
	09:00	25,59	21,34	4,25	1			1					1		9,79	9,79
	10:00	26,05	21,26	4,79			1	1					1		9,47	9,12
	11:00	25,20	20,46	4,74			1	1					1		9,18	9,18
	12:00	25,99	20,90	5,08			1	1							9,69	9,69
	13:00	26,38	20,58	5,80			1	1							9,90	9,90
	14:00	26,08	19,04	7,04			1	1							9,85	9,85
	15:00	26,06	19,45	6,61			1	1							9,83	9,83
	16:00	27,79	19,88	7,91			1	1							10,29	10,29
	17:00	31,30	23,37	7,94		1	1	1							10,77	10,69
	18:00	32,46	24,49	7,97		1	1	1							10,77	11,03
	19:00	32,76	24,77	8,00		1	1	1							10,77	11,03
	20:00	32,66	25,90	6,76		1	1	1							10,77	11,03
	21:00	31,09	24,01	7,08		1	1	1							10,49	10,48
	22:00	27,54	23,50	4,05		1	1	1							8,36	8,36
	23:00	23,52	21,17	2,35			1	1							7,71	8,23

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:45 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης