

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	19,55	18,82	0,74		1	1								6,18	6,18
	01:00	18,35	17,14	1,21		1	1								4,97	4,97
	02:00	17,46	15,95	1,51		1	1								4,08	4,08
	03:00	16,69	15,60	1,09		1	1								3,31	3,31
	04:00	16,40	15,55	0,85		1	1								3,03	3,03
	05:00	16,59	15,50	1,08		1	1								3,21	3,21
	06:00	17,14	15,98	1,16		1	1								3,77	3,77
	07:00	19,09	17,68	1,41		1	1								5,71	5,71
	08:00	20,27	18,83	1,44		1	1								6,89	6,89
	09:00	21,60	20,11	1,49		1	1							2	7,20	7,20
	10:00	22,08	21,41	0,67		1	1		1					1	5,85	5,85
	11:00	22,60	21,90	0,70		1	1		1						6,88	6,88
	12:00	22,86	22,17	0,69		1	1		1						7,14	7,14
	13:00	22,84	22,13	0,71		1	1		1					1	6,62	6,62
	14:00	22,45	21,26	1,19		1	1		1					2	5,72	5,72
	15:00	21,64	20,48	1,16		1	1		1					1	5,41	5,41
	16:00	22,59	20,50	2,09		1	1		1						6,87	6,87
	17:00	23,58	21,11	2,47		1	1		1						7,86	7,86
	18:00	24,38	21,95	2,44		1	1		1						8,53	8,53
	19:00	24,92	23,09	1,83		1	1		1						8,72	8,72
	20:00	25,79	24,21	1,58		1	1		1					1	9,03	9,03
	21:00	24,87	23,13	1,73		1	1		1					1	8,64	8,64
	22:00	23,65	22,33	1,32		1	1		1						7,93	7,93
	23:00	22,56	21,21	1,35		1	1		1						6,84	6,84

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:15. Το διάστημα 10:00 με 13:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης