

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025	00:00	20,04	16,73	3,31			1	1							7,30	7,30
	01:00	18,67	14,73	3,94			1	1							6,31	6,31
	02:00	17,89	13,35	4,54	1		1								6,78	6,78
	03:00	17,03	12,73	4,30	1		1								5,87	5,87
	04:00	16,90	11,46	5,43			1						1		6,69	6,69
	05:00	17,41	11,67	5,75			1						1		7,06	7,06
	06:00	19,85	15,35	4,51			1						1		7,43	6,95
	07:00	23,49	20,04	3,45			1	1							8,38	8,22
	08:00	24,15	20,77	3,38			1	1							8,52	8,45
	09:00	24,37	22,04	2,32			1	1							8,59	8,53
	10:00	23,65	20,97	2,68			1	1							8,37	8,28
	11:00	23,02	19,15	3,88		1	1	1							8,32	8,32
	12:00	23,16	18,61	4,56	1		1	1							8,30	8,30
	13:00	23,07	17,77	5,29			1	1							8,22	8,07
	14:00	24,02	18,44	5,58			1	1							8,41	8,41
	15:00	24,46	18,49	5,98			1	1							8,50	8,56
	16:00	26,88	21,21	5,67			1	1							9,00	9,41
	17:00	29,90	24,10	5,80		1	1	1							8,88	9,28
	18:00	31,02	25,74	5,28		1	1	1							9,47	10,40
	19:00	31,46	25,78	5,68		1	1	1							9,54	10,84
	20:00	31,64	27,85	3,79		1	1	1							9,55	11,02
	21:00	30,18	27,31	2,88		1	1	1							9,08	9,57
	22:00	26,52	23,02	3,51		1	1	1							6,99	6,99
	23:00	23,00	19,17	3,83		1		1							7,43	8,05

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 11:00 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης