

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	20,56	19,26	1,30		1	1								7,18	7,18
	01:00	19,08	17,70	1,39		1	1								5,71	5,71
	02:00	18,14	17,17	0,97		1	1								4,76	4,76
	03:00	17,40	16,58	0,82		1	1								4,02	4,02
	04:00	16,85	16,21	0,64		1	1								3,47	3,47
	05:00	17,05	16,72	0,33		1	1								3,67	3,67
	06:00	17,90	17,59	0,31		1	1								4,53	4,53
	07:00	19,54	19,09	0,45		1	1								6,16	6,16
	08:00	20,93	20,39	0,53		1	1								6,53	6,53
	09:00	21,60	20,89	0,71		1	1							2	7,21	7,21
	10:00	21,98	21,50	0,48		1	1							2	7,59	7,59
	11:00	22,33	21,65	0,67		1	1							4	6,92	6,92
	12:00	23,11	22,11	1,01		1	1							4	7,70	7,70
	13:00	24,28	22,91	1,37		1	1							3	8,50	8,50
	14:00	23,87	22,07	1,79		1	1							4	8,35	8,35
	15:00	23,67	22,01	1,66		1	1							4	8,26	8,26
	16:00	24,16	22,40	1,77		1	1							3	8,46	8,46
	17:00	25,16	22,58	2,58		1	1							4	8,81	8,81
	18:00	26,57	23,83	2,74		1	1							4	9,30	9,30
	19:00	27,17	25,25	1,93		1	1		1					3	9,51	9,51
	20:00	28,13	25,69	2,44		1	1		1					3	9,85	9,85
	21:00	26,11	23,88	2,23		1	1		1					2	9,14	9,14
	22:00	24,49	22,66	1,83		1	1		1						8,57	8,57
	23:00	23,20	22,13	1,07		1	1		1						7,48	7,48

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης