

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025	00:00	19,82	16,26	3,55		1		1							7,78	7,78
	01:00	18,28	14,84	3,44		1		1							6,67	6,67
	02:00	17,34	14,36	2,98		1		1							5,86	5,86
	03:00	16,64	12,99	3,65				1					1		7,39	7,39
	04:00	16,43	12,82	3,61				1					1		7,37	7,37
	05:00	17,18	13,56	3,62				1					1		7,56	7,56
	06:00	19,84	16,15	3,70				1					1		8,24	8,24
	07:00	23,63	19,84	3,79		1		1							9,23	9,23
	08:00	24,04	20,40	3,63		1		1							9,37	9,37
	09:00	23,31	19,92	3,39		1		1							9,21	9,21
	10:00	22,02	19,00	3,02		1		1							8,68	8,68
	11:00	21,39	18,24	3,15		1		1							8,41	8,41
	12:00	21,86	18,88	2,98		1		1							8,82	8,82
	13:00	22,28	19,01	3,26		1		1							8,94	8,94
	14:00	22,85	19,16	3,69		1		1							9,10	9,10
	15:00	23,96	19,60	4,36			1	1							9,38	9,38
	16:00	25,70	22,12	3,58			1	1							9,83	9,83
	17:00	29,09	25,24	3,85		1	1	1							9,39	9,39
	18:00	30,33	25,57	4,77		1	1	1							10,44	10,44
	19:00	30,72	25,66	5,06		1	1	1							10,69	10,69
	20:00	30,54	26,81	3,73		1	1	1							10,59	10,59
	21:00	29,01	26,79	2,22		1	1	1							9,46	9,46
	22:00	25,90	23,62	2,28		1	1	1							7,11	7,11
	23:00	22,76	20,40	2,36		1	1	1							7,11	7,11

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης