

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	21,37	20,59	0,78		1	1		1						5,65	5,65
	01:00	19,96	18,20	1,76		1	1								6,58	6,58
	02:00	19,30	17,12	2,18		1	1								5,92	5,92
	03:00	18,26	16,66	1,60		1	1								4,88	4,88
	04:00	17,82	16,51	1,31		1	1								4,44	4,44
	05:00	17,98	16,76	1,22		1	1								4,61	4,61
	06:00	18,42	17,30	1,13		1	1								5,05	5,05
	07:00	20,19	19,35	0,84		1	1								6,81	6,81
	08:00	22,04	21,86	0,18		1	1							3	7,14	7,14
	09:00	24,25	23,43	0,83		1	1							5	8,33	8,33
	10:00	24,64	23,50	1,14		1	1							5	8,62	8,62
	11:00	24,59	24,14	0,44		1	1							6	8,16	8,16
	12:00	25,19	24,49	0,70		1	1							6	8,76	8,76
	13:00	26,01	25,35	0,66		1	1							6	9,10	9,10
	14:00	25,89	25,18	0,71		1	1							6	9,06	9,06
	15:00	25,14	24,27	0,87		1	1							6	8,71	8,71
	16:00	25,26	23,66	1,60		1	1							6	8,84	8,84
	17:00	26,26	24,14	2,12		1	1							4	9,19	9,19
	18:00	27,01	25,05	1,96		1	1							5	9,45	9,45
	19:00	27,26	25,01	2,26		1	1							6	9,54	9,54
	20:00	28,03	25,76	2,27		1	1							6	9,81	9,81
	21:00	26,73	24,91	1,82		1	1							6	9,36	9,36
	22:00	24,54	23,15	1,39		1	1							4	8,59	8,59
	23:00	23,05	21,65	1,40		1	1							2	8,07	8,07

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 07:45 με 11:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης