

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025	00:00	19,77	17,43	2,34		1		1							7,93	7,93
	01:00	18,01	16,14	1,87		1		1							6,56	6,56
	02:00	16,94	14,70	2,24		1		1							5,73	5,73
	03:00	16,37	14,26	2,10		1		1							5,27	5,27
	04:00	16,27	15,12	1,16		1		1							5,19	5,19
	05:00	16,88	16,09	0,79		1		1							5,61	5,61
	06:00	19,54	18,47	1,07		1		1							7,59	7,59
	07:00	23,80	23,28	0,52		1	1	1							8,15	8,15
	08:00	23,90	23,57	0,32		1	1	1							5,50	5,50
	09:00	22,63	22,31	0,32			1	1							8,11	7,92
	10:00	21,04	20,38	0,65			1	1							8,03	8,03
	11:00	20,09	19,12	0,97			1	1							7,31	7,31
	12:00	19,68	18,34	1,34			1	1						1	6,70	6,70
	13:00	21,43	20,72	0,71			1							1	3,67	7,50
	14:00	21,35	20,31	1,03			1							1	3,60	7,47
	15:00	22,32	21,01	1,31			1	1						1	4,39	4,39
	16:00	25,03	23,57	1,46			1	1							8,89	8,76
	17:00	28,58	27,80	0,79		1	1	1							8,94	8,94
	18:00	29,70	28,61	1,10		1	1	1							9,91	9,91
	19:00	29,96	28,04	1,92		1	1	1							10,04	10,04
	20:00	30,03	27,53	2,50		1	1	1							10,17	10,17
	21:00	28,83	25,60	3,22		1	1	1							9,27	9,27
	22:00	25,63	22,35	3,28		1	1	1							6,14	6,14
	23:00	22,73	19,14	3,59		1		1							7,70	7,96

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία του νέου Α/Σ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης