

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	21,84	20,14	1,69		1	1		1						6,12	6,12
	01:00	20,10	18,78	1,32		1	1								6,72	6,72
	02:00	19,34	18,10	1,24		1	1								5,96	5,96
	03:00	18,66	17,28	1,37		1	1								5,28	5,28
	04:00	18,32	16,51	1,81		1	1								4,94	4,94
	05:00	16,04	15,87	0,17		1	1								2,66	2,66
	06:00	18,51	18,03	0,48	1	1	1						1		0,60	0,60
	07:00	19,03	17,98	1,05		1	1								5,65	5,65
	08:00	20,36	18,86	1,51		1	1								6,98	6,98
	09:00	21,10	19,36	1,74		1	1							1	7,21	7,21
	10:00	21,16	19,43	1,73		1	1							2	6,76	6,76
	11:00	21,72	19,66	2,06		1	1							2	7,32	7,32
	12:00	22,41	20,45	1,96		1	1							2	7,84	7,84
	13:00	23,04	21,91	1,14		1	1							3	8,07	8,07
	14:00	22,98	21,56	1,42		1	1							3	8,04	8,04
	15:00	22,75	21,44	1,32		1	1							3	7,85	7,85
	16:00	23,29	21,58	1,70		1	1							3	8,15	8,15
	17:00	24,27	22,08	2,19		1	1							3	8,49	8,49
	18:00	25,23	23,45	1,78		1	1							4	8,83	8,83
	19:00	25,40	23,71	1,70		1	1							4	8,89	8,89
	20:00	25,95	23,46	2,50		1	1							4	9,08	9,08
	21:00	24,47	21,66	2,81		1	1							4	8,56	8,56
	22:00	22,70	19,94	2,76		1	1							2	7,95	7,95
	23:00	21,73	18,91	2,83		1	1								7,61	7,61

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 05:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 10:45. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 05:05.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης