

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025	00:00	20,36	16,49	3,86		1		1							8,17	8,17
	01:00	18,41	15,16	3,24		1		1							6,79	6,79
	02:00	17,44	14,65	2,79		1		1							6,02	6,02
	03:00	16,83	14,46	2,37		1		1							5,27	5,27
	04:00	16,61	14,31	2,29		1		1							4,96	4,96
	05:00	16,89	14,27	2,62		1		1							5,34	5,34
	06:00	18,64	14,80	3,84		1		1							6,72	6,72
	07:00	21,20	17,08	4,12		1		1							8,54	8,54
	08:00	22,50	18,06	4,44		1		1							9,02	9,02
	09:00	22,07	18,28	3,79		1		1							8,92	8,92
	10:00	21,23	17,46	3,77		1		1							8,66	8,66
	11:00	21,04	16,12	4,91		1		1							8,62	8,62
	12:00	21,85	16,42	5,44		1		1							8,85	8,85
	13:00	22,18	17,22	4,96		1		1							8,94	8,94
	14:00	22,55	18,04	4,51		1		1							8,99	8,99
	15:00	23,78	20,09	3,69		1		1							9,26	9,26
	16:00	25,65	21,24	4,41		1	1	1							8,73	8,73
	17:00	28,71	23,10	5,61		1	1	1							9,00	9,00
	18:00	29,59	24,28	5,31		1	1	1							9,94	9,94
	19:00	29,38	24,79	4,59		1	1	1							9,62	9,62
	20:00	28,87	24,17	4,70		1	1	1							9,06	9,06
	21:00	27,27	22,72	4,55		1	1	1							7,78	7,78
	22:00	25,49	21,84	3,65		1	1	1							6,50	6,50
	23:00	22,85	18,46	4,39		1		1							8,87	8,87

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης