

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	20,20	17,44	2,76		1	1								6,82	6,82
	01:00	19,12	17,03	2,09		1	1								5,75	5,75
	02:00	18,10	16,10	2,00		1	1								4,72	4,72
	03:00	17,16	15,34	1,82		1	1								3,78	3,78
	04:00	16,92	15,08	1,84		1	1								3,55	3,55
	05:00	16,84	15,18	1,66		1	1								3,46	3,46
	06:00	16,95	15,34	1,61		1	1								3,58	3,58
	07:00	17,40	15,71	1,69		1	1								4,02	4,02
	08:00	18,03	16,25	1,78		1	1								4,65	4,65
	09:00	17,98	16,63	1,35		1	1								4,60	4,60
	10:00	18,18	16,59	1,59		1	1								4,81	4,81
	11:00	18,70	17,27	1,43		1	1								5,32	5,32
	12:00	19,24	17,73	1,50		1	1								5,86	5,86
	13:00	19,45	17,82	1,64		1	1								6,08	6,08
	14:00	18,87	17,26	1,61		1	1								5,49	5,49
	15:00	18,59	16,84	1,75		1	1								5,22	5,22
	16:00	19,06	17,48	1,58		1	1								5,68	5,68
	17:00	20,75	19,35	1,39		1	1								7,26	7,26
	18:00	22,29	21,18	1,10		1	1								7,80	7,80
	19:00	23,49	22,53	0,97		1	1						1		7,78	7,78
	20:00	24,64	23,86	0,77		1	1						1		8,62	8,62
	21:00	23,86	23,07	0,79		1	1						1		8,14	8,14
	22:00	22,48	21,69	0,79		1	1						1		6,76	6,76
	23:00	20,90	20,13	0,77		1	1						1		5,19	5,19

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ,ΚΟΦΙΝΑΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ και ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης