

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025	00:00	20,24	16,28	3,95		1		1							8,12	8,12
	01:00	18,26	14,62	3,64		1		1							6,62	6,62
	02:00	17,40	14,05	3,34		1		1							5,88	5,88
	03:00	16,68	13,96	2,72		1		1							5,33	5,33
	04:00	16,29	13,97	2,32		1		1							5,04	5,04
	05:00	16,44	13,96	2,47		1		1							5,16	5,16
	06:00	17,64	14,28	3,36		1		1							6,05	6,05
	07:00	19,77	15,52	4,25		1		1							6,99	6,99
	08:00	20,58	16,98	3,60	1			1							8,43	8,43
	09:00	20,52	17,50	3,02	1			1							8,43	8,43
	10:00	22,06	19,61	2,44	1			1							8,80	8,80
	11:00	23,31	20,96	2,36			1	1							8,65	8,16
	12:00	23,45	20,83	2,63			1	1							9,16	9,16
	13:00	23,72	20,32	3,39			1	1							9,22	9,22
	14:00	22,18	17,38	4,79			1	1							8,49	8,49
	15:00	22,19	16,72	5,48			1	1							8,42	8,42
	16:00	24,41	17,65	6,76			1	1							9,37	9,37
	17:00	27,80	20,65	7,16			1	1							10,29	10,29
	18:00	29,04	22,59	6,45	1		1	1							10,06	10,06
	19:00	29,54	23,52	6,02	1		1	1							9,89	9,56
	20:00	29,59	24,34	5,25	1		1	1							9,93	9,61
	21:00	28,24	22,86	5,37	1		1	1							8,91	8,91
	22:00	25,47	20,00	5,47	1		1	1							7,71	7,71
	23:00	22,89	16,73	6,16	1			1							9,00	9,00

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης