

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	19,21	18,96	0,24		1	1						1		3,49	3,49
	01:00	18,07	17,90	0,17		1	1								4,69	4,69
	02:00	17,39	16,43	0,96		1	1								4,02	4,02
	03:00	16,67	15,65	1,01		1	1								3,29	3,29
	04:00	16,31	15,20	1,10		1	1								2,93	2,93
	05:00	16,71	15,09	1,62		1	1								3,33	3,33
	06:00	17,38	15,33	2,06		1	1								4,00	4,00
	07:00	19,15	16,49	2,66		1	1								5,77	5,77
	08:00	21,26	18,11	3,14		1	1								7,44	7,44
	09:00	21,38	17,86	3,52		1	1								7,48	7,48
	10:00	21,30	18,85	2,45		1	1								7,45	7,45
	11:00	22,08	19,37	2,71		1	1							2	7,69	7,69
	12:00	20,98	18,19	2,79		1	1							2	6,58	6,58
	13:00	21,05	17,62	3,43		1	1							1	7,17	7,17
	14:00	20,71	17,38	3,33		1	1								7,25	7,25
	15:00	19,24	15,92	3,32		1	1								5,86	5,86
	16:00	19,64	15,93	3,71		1	1								6,26	6,26
	17:00	20,72	16,10	4,62		1	1								7,25	7,25
	18:00	22,14	17,21	4,93		1	1								7,75	7,75
	19:00	23,39	18,54	4,84		1	1								8,19	8,19
	20:00	24,84	19,40	5,44		1	1								8,69	8,69
	21:00	23,57	18,48	5,09		1	1								8,25	8,25
	22:00	21,66	16,91	4,75		1	1								7,58	7,58
	23:00	19,44	15,82	3,62		1	1								6,06	6,06

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ και ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 15:40. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 08:55. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 11:00 με 13:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης