

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,64	13,92	0,72	1			1							2,79	2,79
	01:00	13,45	12,87	0,57				1				1			3,88	3,87
	02:00	12,75	12,28	0,47				1				1			3,96	3,96
	03:00	12,63	12,20	0,43				1				1			3,67	3,67
	04:00	12,71	12,32	0,39				1				1			3,73	3,73
	05:00	13,25	12,63	0,62				1				1			4,06	3,67
	06:00	14,89	14,16	0,73				1				1			5,06	5,21
	07:00	17,04	16,27	0,76				1				1	1		5,25	5,12
	08:00	17,83	16,78	1,06				1				1	1		5,96	5,91
	09:00	17,19	15,70	1,49				1				1	1		5,65	5,27
	10:00	16,01	14,64	1,37				1				1	1		4,48	4,09
	11:00	15,43	14,13	1,29				1				1		1	5,03	5,34
	12:00	15,38	13,78	1,59				1				1		1	5,27	5,29
	13:00	15,40	13,53	1,86				1				1		1	5,23	5,31
	14:00	14,51	12,27	2,24				1				1			4,97	4,93
	15:00	14,50	12,72	1,78				1				1			5,21	4,92
	16:00	15,11	13,07	2,04				1				1			5,71	5,29
	17:00	16,39	13,85	2,55				1				1		1	6,16	5,74
	18:00	18,59	15,14	3,45				1				1		2	6,37	6,51
	19:00	21,09	17,18	3,91				1				1		4	6,67	7,38
	20:00	21,47	17,63	3,85				1				1		4	6,71	7,52
	21:00	20,12	17,77	2,35				1				1		4	6,47	7,04
	22:00	17,82	15,29	2,53				1				1		3	5,37	6,24
	23:00	15,62	13,13	2,49				1				1			5,90	5,47

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 08:25 και από τις 11:20 έως 15:30. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης