

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x10)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025	00:00	14,55	11,98	2,57				1				1			5,34	4,97
	01:00	13,55	11,47	2,08				1				1			4,40	3,97
	02:00	13,19	10,86	2,33				1				1			3,96	3,61
	03:00	12,72	10,48	2,24				1				1			3,54	3,14
	04:00	12,74	10,63	2,11				1				1			3,61	3,16
	05:00	13,21	11,53	1,68				1				1			4,13	3,63
	06:00	15,04	13,33	1,71				1				1			5,61	5,26
	07:00	17,61	15,56	2,05	1			1							5,71	5,71
	08:00	18,09	15,60	2,49	1			1							5,73	5,36
	09:00	18,08	15,75	2,33	1			1							5,76	5,34
	10:00	17,71	14,95	2,76	1			1							5,46	4,97
	11:00	17,05	14,34	2,71	1			1							4,77	4,32
	12:00	16,97	14,16	2,81	1			1							4,63	4,23
	13:00	17,00	14,17	2,83	1			1							4,76	4,26
	14:00	17,25	14,10	3,15	1			1							4,93	4,51
	15:00	16,22	13,75	2,47	1			1							3,86	3,48
	16:00	16,13	13,30	2,83				1					1		5,20	5,65
	17:00	17,44	14,50	2,94				1					1		6,10	6,10
	18:00	19,30	17,66	1,65		1		1					1	2	2,84	2,57
	19:00	21,45	19,96	1,49	1			1					1	4	4,63	4,34
	20:00	21,50	20,18	1,32	1			1						4	5,98	6,73
	21:00	19,94	18,57	1,36	1			1						3	4,92	5,68
	22:00	18,54	17,42	1,12	1			1							6,56	6,56
	23:00	16,39	15,91	0,48	1			1							4,35	4,35

Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΜΑΝΗ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης