

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025	00:00	20,37	17,83	2,54		1		1							6,81	7,00
	01:00	17,96	14,92	3,05		1		1							6,34	6,34
	02:00	17,00	14,04	2,96		1		1							5,37	5,37
	03:00	16,74	13,26	3,48		1		1							5,19	5,19
	04:00	16,67	12,91	3,76		1		1							5,17	5,17
	05:00	17,44	13,38	4,06		1		1							5,78	5,78
	06:00	20,11	15,54	4,57		1		1							7,86	7,86
	07:00	24,51	21,83	2,67			1	1							8,64	8,58
	08:00	24,80	21,84	2,96			1	1							9,57	9,57
	09:00	24,02	20,57	3,45			1	1							8,90	8,41
	10:00	22,40	19,05	3,34			1	1							8,48	8,48
	11:00	21,97	18,76	3,21			1	1							8,38	8,38
	12:00	22,33	17,61	4,73			1	1							8,36	8,36
	13:00	22,89	17,56	5,33			1	1							8,49	8,01
	14:00	23,43	17,23	6,20			1	1							8,70	8,70
	15:00	24,56	18,29	6,28			1	1							8,89	8,60
	16:00	26,76	21,39	5,37			1	1							9,49	9,37
	17:00	30,15	26,43	3,72	1		1	1							10,29	10,17
	18:00	31,40	27,57	3,84	1		1	1							10,69	10,99
	19:00	31,34	28,55	2,79	1		1	1							10,69	10,97
	20:00	31,07	29,00	2,07	1		1	1							10,63	10,87
	21:00	29,51	27,41	2,10	1		1	1							10,16	10,16
	22:00	26,48	24,17	2,31	1		1	1							8,05	8,05
	23:00	22,83	20,90	1,94	1		1	1							5,23	5,23

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 09:50 με 11:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης