

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025	00:00	19,74	16,73	3,01	1			1							6,82	6,91
	01:00	17,48	14,39	3,09	1			1							6,64	6,64
	02:00	16,59	14,26	2,33	1			1							5,94	5,94
	03:00	16,22	14,36	1,87	1			1							5,65	5,65
	04:00	16,14	14,42	1,72	1			1							5,59	5,59
	05:00	16,79	15,59	1,21	1			1							6,05	6,05
	06:00	19,53	18,65	0,88	1			1							7,67	7,67
	07:00	23,89	22,57	1,32	1		1	1							8,45	8,45
	08:00	24,19	23,15	1,03			1	1							8,92	8,47
	09:00	23,15	21,69	1,46			1	1							8,69	8,69
	10:00	21,82	20,21	1,61			1	1							8,13	8,13
	11:00	20,48	19,16	1,31			1	1							7,68	7,68
	12:00	21,02	19,70	1,31			1	1							7,83	7,83
	13:00	21,60	19,23	2,37			1	1							8,28	8,28
	14:00	21,74	19,23	2,51			1	1							8,32	8,32
	15:00	22,99	20,36	2,63			1	1							8,62	8,62
	16:00	25,52	23,34	2,17	1		1	1							8,57	8,57
	17:00	29,06	27,28	1,78	1		1	1							9,72	9,72
	18:00	30,57	30,02	0,54	1		1	1							10,50	10,59
	19:00	31,25	30,87	0,38	1		1	1							10,66	10,94
	20:00	31,42	30,94	0,48	1		1	1							10,71	11,00
	21:00	30,02	29,53	0,49	1		1	1							10,35	10,04
	22:00	26,75	26,42	0,33	1		1	1							8,26	8,26
	23:00	23,49	23,34	0,15	1		1	1							5,58	5,58

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης