

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025	00:00	20,16	20,08	0,09	1		1	1							4,97	4,97
	01:00	18,16	18,09	0,06	1			1							7,13	7,13
	02:00	17,26	17,07	0,19	1			1							6,44	6,44
	03:00	16,91	16,18	0,73	1			1							6,17	6,17
	04:00	16,64	16,00	0,64	1			1							5,95	5,95
	05:00	17,42	16,84	0,58	1			1							6,52	6,52
	06:00	20,30	19,94	0,36	1			1							7,35	7,11
	07:00	24,19	23,66	0,52			1	1							8,63	8,47
	08:00	24,49	23,99	0,50			1	1					1		8,89	8,89
	09:00	22,78	22,03	0,75			1	1					1		7,59	7,59
	10:00	21,47	20,85	0,62			1	1					1		6,57	6,57
	11:00	20,68	20,11	0,57			1	1					1		5,93	5,93
	12:00	20,90	20,20	0,70			1	1					1		6,11	6,11
	13:00	21,48	20,49	0,99			1	1					1		6,48	6,48
	14:00	22,17	21,18	0,99			1	1					1		7,01	7,01
	15:00	23,38	22,31	1,06			1	1					1		7,84	7,84
	16:00	25,66	23,93	1,73			1	1					1		9,12	8,84
	17:00	29,20	27,02	2,18		1	1	1							9,39	9,39
	18:00	30,35	28,49	1,86		1	1	1							10,28	10,28
	19:00	30,78	29,42	1,36		1	1	1							10,52	10,17
	20:00	30,99	30,01	0,98		1	1	1							10,59	10,38
	21:00	29,90	29,16	0,73		1	1	1							10,10	10,10
	22:00	27,40	26,67	0,73		1	1	1							8,27	8,27
	23:00	23,95	23,45	0,50		1	1	1							5,58	5,58

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης