

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025	00:00	20,28	19,72	0,56			1	1							4,89	5,80
	01:00	17,84	17,43	0,41			1	1							4,97	4,97
	02:00	17,00	16,79	0,21			1	1							4,27	4,27
	03:00	16,68	15,91	0,78			1	1							4,02	4,02
	04:00	16,46	15,20	1,26			1	1							3,85	3,85
	05:00	17,20	15,23	1,97			1	1							4,31	4,31
	06:00	20,14	17,74	2,40			1	1							6,44	6,44
	07:00	24,25	23,02	1,23			1	1							8,26	8,49
	08:00	24,97	23,90	1,08			1	1					1		8,48	8,16
	09:00	23,80	22,96	0,85			1	1					1		7,74	7,74
	10:00	21,72	21,17	0,55			1	1							7,51	7,24
	11:00	20,64	19,87	0,77			1	1							7,02	7,02
	12:00	21,50	20,81	0,69			1	1							7,48	7,03
	13:00	22,45	21,20	1,26			1	1							7,83	7,86
	14:00	23,60	21,68	1,91			1	1							8,11	8,26
	15:00	23,97	21,39	2,58			1	1							8,16	8,39
	16:00	26,31	23,66	2,65		1	1	1							7,43	7,43
	17:00	29,48	27,36	2,13		1	1	1							8,88	8,87
	18:00	30,39	28,42	1,97		1	1	1							9,69	9,78
	19:00	30,62	29,82	0,80		1	1	1							9,87	10,01
	20:00	30,63	30,15	0,47		1	1	1							9,89	10,01
	21:00	29,20	28,84	0,36		1	1	1							9,02	8,58
	22:00	26,48	25,83	0,65		1	1	1							6,95	6,95
	23:00	23,95	23,14	0,81		1	1	1							5,82	5,82

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 09:20 με 16:00

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης