

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025	00:00	20,73	20,46	0,27		1	1								5,98	7,26
	01:00	18,42	18,25	0,17		1	1								6,30	6,30
	02:00	17,25	16,54	0,71		1	1								5,37	5,37
	03:00	16,82	16,06	0,77		1	1								5,02	5,02
	04:00	16,80	16,60	0,20		1	1								4,97	4,97
	05:00	17,27	17,19	0,08		1	1								5,32	5,32
	06:00	19,33	19,25	0,08		1	1								6,74	6,74
	07:00	21,95	21,68	0,26			1	1							5,73	7,47
	08:00	24,00	23,66	0,33			1	1					1		7,99	7,99
	09:00	25,18	24,87	0,32			1	1					1		8,55	8,37
	10:00	25,49	25,08	0,41			1	1					1		8,64	8,67
	11:00	25,34	24,95	0,39			1	1					1		8,60	8,52
	12:00	25,92	25,69	0,23			1	1					1		8,71	9,07
	13:00	28,11	27,95	0,17			1	1					1		9,27	9,84
	14:00	28,65	28,44	0,21			1	1					1		9,42	10,03
	15:00	28,70	28,49	0,21			1	1					1		9,41	10,05
	16:00	29,23	29,10	0,14			1	1						1	6,09	8,76
	17:00	31,16	31,13	0,03		1	1	1						1	6,45	6,45
	18:00	31,40	31,23	0,16		1	1	1						1	5,54	5,54
	19:00	30,82	30,71	0,11		1	1	1						1	8,44	8,44
	20:00	30,51	30,50	0,01		1	1	1							9,85	9,89
	21:00	28,69	28,67	0,02		1	1	1							8,64	8,64
	22:00	26,13	26,12	0,02		1	1	1							6,68	6,68
	23:00	24,10	24,08	0,01		1	1	1							5,07	5,07

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία του νέου Α/Σ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης