

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025	00:00	21,38	21,32	0,06		1	1	1							3,06	3,06
	01:00	18,97	18,75	0,22		1	1	1							4,12	4,12
	02:00	17,64	17,04	0,60		1		1							5,67	5,67
	03:00	16,99	16,32	0,67		1		1							5,15	5,15
	04:00	16,51	15,32	1,19		1		1							4,80	4,80
	05:00	16,67	15,73	0,94		1		1							4,88	4,88
	06:00	18,26	18,11	0,15		1		1							6,08	6,08
	07:00	20,47	20,39	0,08		1		1					1		6,58	6,58
	08:00	21,73	21,65	0,09		1		1					1		7,07	7,07
	09:00	22,45	22,44	0,01		1		1					1		7,49	7,49
	10:00	23,70	23,49	0,21		1		1					1		8,24	7,98
	11:00	22,07	21,62	0,45		1		1					1	1	7,15	7,15
	12:00	23,86	23,61	0,25				1					1	1	4,25	8,28
	13:00	22,65	22,17	0,48				1					1	1	4,03	7,07
	14:00	22,25	21,83	0,42				1					1	1	3,61	6,67
	15:00	22,39	21,71	0,68				1					1	1	4,01	6,81
	16:00	24,06	23,26	0,80				1					1	1	5,39	8,42
	17:00	27,03	26,12	0,90				1					1	1	5,86	9,46
	18:00	27,97	27,08	0,90		1		1						1	4,68	8,60
	19:00	28,45	27,69	0,76		1		1						1	5,10	9,07
	20:00	28,14	27,55	0,59		1		1						1	4,93	8,76
	21:00	26,91	26,38	0,54		1		1						1	4,56	7,54
	22:00	24,20	24,06	0,14		1		1						1	2,82	4,82
	23:00	22,79	22,19	0,61	1	1		1							5,47	5,47

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ και ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Δοκιμαστική λειτουργία του νέου Α/Σ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης