

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
α ρ ε ι κ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025	00:00	70						1	
	01:00	68						1	
	02:00	65						1	
	03:00	62						1	
	04:00	62						1	
	05:00	68						1	
	06:00	65						1	
	07:00	69						1	
	08:00	68						1	
	09:00	71						1	
	10:00	53						1	
	11:00	64						1	
	12:00	59						1	
	13:00	63						1	
	14:00	62						1	
	15:00	64						1	
	16:00	67						1	
	17:00	77						1	
	18:00	82						1	
	19:00	83						1	
	20:00	77						1	
	21:00	81						1	
	22:00	78						1	
	23:00	69						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025	00:00	70						1	
	01:00	65						1	
	02:00	60						1	
	03:00	59						1	
	04:00	56						1	
	05:00	58						1	
	06:00	67						1	
	07:00	67						1	
	08:00	64						1	
	09:00	55						1	
	10:00	57						1	
	11:00	58						1	
	12:00	57						1	
	13:00	65						1	
	14:00	59						1	
	15:00	55						1	
	16:00	53						1	
	17:00	72						1	
	18:00	86						1	
	19:00	81						1	
	20:00	82						1	
	21:00	85						1	
	22:00	81						1	
	23:00	79						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
α ρ ρ ε ι κ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025	00:00	68						1	
	01:00	67						1	
	02:00	66						1	
	03:00	64						1	
	04:00	63						1	
	05:00	63						1	
	06:00	72						1	
	07:00	75						1	
	08:00	68						1	
	09:00	52						1	
	10:00	57						1	
	11:00	71					1		
	12:00	62					1		
	13:00	64					1		
	14:00	64					1		
	15:00	69					1		
	16:00	68					1		
	17:00	68					1		
	18:00	81					1		
	19:00	88					1		
	20:00	84					1		
	21:00	79					1		
	22:00	38					1		
	23:00	61						1	

Στο διάστημα 22:29 - 23:26 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025	00:00	53						1	
	01:00	52						1	
	02:00	48						1	
	03:00	49						1	
	04:00	50						1	
	05:00	52						1	
	06:00	48						1	
	07:00	54						1	
	08:00	49						1	
	09:00	41						1	
	10:00	44						1	
	11:00	39						1	
	12:00	42						1	
	13:00	50						1	
	14:00	41						1	
	15:00	42						1	
	16:00	50						1	
	17:00	61						1	
	18:00	66						1	
	19:00	72						1	
	20:00	68						1	
	21:00	63						1	
	22:00	61						1	
	23:00	60						1	

Στο διάστημα 06:08 - 06:45 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ ΟΥ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025	00:00	59						1	
	01:00	54						1	
	02:00	53						1	
	03:00	53						1	
	04:00	52						1	
	05:00	52						1	
	06:00	53						1	
	07:00	51						1	
	08:00	45						1	
	09:00	42						1	
	10:00	35		1	1				
	11:00	37		1	1				
	12:00	43		1	1				
	13:00	47		1	1				
	14:00	45						1	
	15:00	58						1	
	16:00	55						1	
	17:00	67					1		
	18:00	84					1		
	19:00	81					1		
	20:00	86					1		
	21:00	77					1		
	22:00	70					1		
	23:00	71					1		

Στο διάστημα 22:29 - 23:26 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω εργασιών στο δίκτυο και στα διαστήματα 14:56 - 15:10 και 16:52 - 17:15 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025	00:00	66					1		
	01:00	61					1		
	02:00	59					1		
	03:00	56					1		
	04:00	56					1		
	05:00	61					1		
	06:00	64					1		
	07:00	61					1		
	08:00	49					1		
	09:00	50					1		
	10:00	47					1		
	11:00	52					1		
	12:00	65					1		
	13:00	58					1		
	14:00	53						1	
	15:00	49						1	
	16:00	47						1	
	17:00	68						1	
	18:00	75						1	
	19:00	74						1	
	20:00	75						1	
	21:00	80						1	
	22:00	75						1	
	23:00	70						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2025	00:00	64						1	
	01:00	61						1	
	02:00	57						1	
	03:00	57						1	
	04:00	58						1	
	05:00	59						1	
	06:00	62						1	
	07:00	67						1	
	08:00	56						1	
	09:00	52						1	
	10:00	53						1	
	11:00	48						1	
	12:00	46						1	
	13:00	51						1	
	14:00	47						1	
	15:00	48						1	
	16:00	48						1	
	17:00	67						1	
	18:00	74						1	
	19:00	78						1	
	20:00	74						1	
	21:00	72						1	
	22:00	61						1	
	23:00	61						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης