

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2025	00:00	63		1	1				
	01:00	59		1	1				
	02:00	60		1	1				
	03:00	60		1	1				
	04:00	59		1	1				
	05:00	60		1	1				
	06:00	63		1	1				
	07:00	65		1	1				
	08:00	54		1	1				
	09:00	51		1	1				
	10:00	43		1	1				
	11:00	41		1	1				
	12:00	45		1	1				
	13:00	49		1	1				
	14:00	50						1	
	15:00	46						1	
	16:00	41						1	
	17:00	54						1	
	18:00	78						1	
	19:00	87						1	
	20:00	74						1	
	21:00	68						1	
	22:00	60						1	
	23:00	60						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025	00:00	59						1	
	01:00	57						1	
	02:00	55						1	
	03:00	55						1	
	04:00	54						1	
	05:00	53						1	
	06:00	58						1	
	07:00	59						1	
	08:00	54						1	
	09:00	50						1	
	10:00	41						1	
	11:00	40						1	
	12:00	42						1	
	13:00	48						1	
	14:00	45						1	
	15:00	44						1	
	16:00	41						1	
	17:00	53						1	
	18:00	57						1	
	19:00	60						1	
	20:00	73						1	
	21:00	76						1	
	22:00	66		1	1				
	23:00	59		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025	00:00	59		1	1				
	01:00	57		1	1				
	02:00	59		1	1				
	03:00	55		1	1				
	04:00	53		1	1				
	05:00	54		1	1				
	06:00	56		1	1				
	07:00	56		1	1				
	08:00	49		1	1				
	09:00	47		1	1				
	10:00	43		1	1				
	11:00	46		1	1				
	12:00	54		1	1				
	13:00	54		1	1				
	14:00	48					1		
	15:00	47					1		
	16:00	44					1		
	17:00	64					1		
	18:00	78					1		
	19:00	79					1		
	20:00	70					1		
	21:00	69					1		
	22:00	66					1		
	23:00	62					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025	00:00	58					1		
	01:00	55					1		
	02:00	55					1		
	03:00	55					1		
	04:00	55					1		
	05:00	57					1		
	06:00	60					1		
	07:00	60					1		
	08:00	57					1		
	09:00	56					1		
	10:00	53					1		
	11:00	63					1		
	12:00	69					1		
	13:00	59					1		
	14:00	50					1		
	15:00	50					1		
	16:00	55					1		
	17:00	67					1		
	18:00	82					1		
	19:00	82					1		
	20:00	84					1		
	21:00	83					1		
	22:00	75					1		
	23:00	72					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Α Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025	00:00	68					1		
	01:00	63					1		
	02:00	60					1		
	03:00	59					1		
	04:00	58					1		
	05:00	61					1		
	06:00	63					1		
	07:00	67					1		
	08:00	58					1		
	09:00	48					1		
	10:00	48					1		
	11:00	42					1		
	12:00	55					1		
	13:00	51					1		
	14:00	52					1		
	15:00	55					1		
	16:00	44					1		
	17:00	62					1		
	18:00	82					1		
	19:00	84					1		
	20:00	85					1		
	21:00	84					1		
	22:00	79					1		
	23:00	70					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025	00:00	70					1		
	01:00	65					1		
	02:00	63					1		
	03:00	65					1		
	04:00	63					1		
	05:00	62					1		
	06:00	71					1		
	07:00	67					1		
	08:00	56					1		
	09:00	39					1		
	10:00	39					1		
	11:00	44					1		
	12:00	51					1		
	13:00	45					1		
	14:00	49		1	1				
	15:00	48		1	1				
	16:00	42		1	1				
	17:00	52		1	1				
	18:00	61		1	1				
	19:00	65		1	1				
	20:00	61		1	1				
	21:00	67		1	1				
	22:00	60		1	1				
	23:00	58		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025	00:00	57		1	1				
	01:00	54		1	1				
	02:00	51		1	1				
	03:00	51		1	1				
	04:00	51		1	1				
	05:00	53		1	1				
	06:00	51		1	1				
	07:00	48		1	1				
	08:00	46		1	1				
	09:00	44		1	1				
	10:00	38		1	1				
	11:00	39		1	1				
	12:00	41		1	1				
	13:00	43		1	1				
	14:00	44		1	1				
	15:00	43		1	1				
	16:00	40		1	1				
	17:00	49		1	1				
	18:00	56		1	1				
	19:00	59		1	1				
	20:00	61		1	1				
	21:00	48		1	1				
	22:00	59		1	1				
	23:00	55		1	1				

Κατά το διάστημα 21:33-21:48 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης