

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ	Θ	Ε	Σ	Ε	Η					
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,404	1				1			
	01:00	0,383	1				1			
	02:00	0,400	1				1			
	03:00	0,384	1				1			
	04:00	0,384	1				1			
	05:00	0,392	1				1			
	06:00	0,410		1			1			
	07:00	0,429		1			1			
	08:00	0,436		1			1			
	09:00	0,454		1			1			
	10:00	0,448		1			1			
	11:00	0,435		1			1			
	12:00	0,473		1			1			
	13:00	0,473		1			1			
	14:00	0,454		1			1			
	15:00	0,476		1			1			
	16:00	0,437		1			1			
	17:00	0,466		1			1			
	18:00	0,488		1		1	1			
	19:00	0,492		1		1	1			
	20:00	0,475		1		1	1			
	21:00	0,483		1		1	1			
	22:00	0,429		1		1	1			
	23:00	0,387		1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,387		1				1		
	01:00	0,371		1				1		
	02:00	0,365		1				1		
	03:00	0,355		1				1		
	04:00	0,342		1				1		
	05:00	0,333		1				1		
	06:00	0,376		1				1		
	07:00	0,394		1				1		
	08:00	0,401		1				1		
	09:00	0,447		1				1		
	10:00	0,456		1				1		
	11:00	0,434		1				1		
	12:00	0,345		1				1		
	13:00	0,353		1				1		
	14:00	0,437		1					1	
	15:00	0,468		1					1	
	16:00	0,443		1					1	
	17:00	0,496		1					1	
	18:00	0,513		1					1	
	19:00	0,482		1					1	
	20:00	0,437		1					1	
	21:00	0,425		1					1	
	22:00	0,386		1					1	
	23:00	0,376		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,347		1					1	
	01:00	0,342		1					1	
	02:00	0,340		1					1	
	03:00	0,330		1					1	
	04:00	0,338		1					1	
	05:00	0,341		1					1	
	06:00	0,340		1					1	
	07:00	0,352		1					1	
	08:00	0,374		1					1	
	09:00	0,247		1					1	
	10:00	0,280		1					1	
	11:00	0,297	1			1				
	12:00	0,397	1			1				
	13:00	0,448	1			1				
	14:00	0,415	1			1				
	15:00	0,454	1			1				
	16:00	0,454	1			1				
	17:00	0,476	1			1				
	18:00	0,475	1			1				
	19:00	0,502	1			1				
	20:00	0,485	1			1				
	21:00	0,443	1			1				
	22:00	0,407	1			1				
	23:00	0,413	1			1				

Γενική διακοπή στις 09:00 στις 10:54 και στις 11:20.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025	00:00	0,410	1			1				
	01:00	0,368	1			1				
	02:00	0,351	1			1				
	03:00	0,342	1			1				
	04:00	0,355	1			1				
	05:00	0,338	1			1				
	06:00	0,339	1			1				
	07:00	0,355	1			1				
	08:00	0,377	1			1				
	09:00	0,424	1			1				
	10:00	0,412	1			1				
	11:00	0,397	1			1				
	12:00	0,356	1			1				
	13:00	0,373	1			1				
	14:00	0,467	1			1				
	15:00	0,437	1			1				
	16:00	0,429	1			1				
	17:00	0,487	1			1				
	18:00	0,493	1			1				
	19:00	0,500	1			1				
	20:00	0,497	1			1				
	21:00	0,434	1			1				
	22:00	0,399	1			1				
	23:00	0,389	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,359	1			1				
	01:00	0,336	1			1				
	02:00	0,340	1			1				
	03:00	0,334	1			1				
	04:00	0,336	1			1				
	05:00	0,348	1			1				
	06:00	0,380	1			1				
	07:00	0,369	1			1				
	08:00	0,398	1			1				
	09:00	0,382	1			1				
	10:00	0,302	1			1				
	11:00	0,312	1			1				
	12:00	0,417	1			1				
	13:00	0,426	1			1				
	14:00	0,416	1			1				
	15:00	0,428	1			1				
	16:00	0,419	1			1				
	17:00	0,470	1			1				
	18:00	0,475	1			1				
	19:00	0,497	1			1				
	20:00	0,516	1			1				
	21:00	0,486	1			1				
	22:00	0,432	1			1				
	23:00	0,410	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,381	1			1				
	01:00	0,385	1			1				
	02:00	0,376	1			1				
	03:00	0,365	1			1				
	04:00	0,361	1			1				
	05:00	0,353	1			1				
	06:00	0,375	1			1				
	07:00	0,371	1			1				
	08:00	0,417	1			1				
	09:00	0,432	1			1				
	10:00	0,445	1			1				
	11:00	0,450	1			1				
	12:00	0,453	1			1				
	13:00	0,448	1			1				
	14:00	0,463	1			1				
	15:00	0,466	1			1				
	16:00	0,466	1			1				
	17:00	0,520	1			1				
	18:00	0,524	1			1			1	
	19:00	0,555	1			1			1	
	20:00	0,533	1			1			1	
	21:00	0,479	1			1			1	
	22:00	0,409	1			1			1	
	23:00	0,398	1			1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,377	1			1				
	01:00	0,336	1			1				
	02:00	0,346	1			1				
	03:00	0,350	1			1				
	04:00	0,347	1			1				
	05:00	0,358	1			1				
	06:00	0,380	1			1				
	07:00	0,381	1			1				
	08:00	0,399	1			1				
	09:00	0,410	1			1				
	10:00	0,394	1			1				
	11:00	0,416	1			1				
	12:00	0,435	1			1				
	13:00	0,464	1			1				
	14:00	0,457	1			1				
	15:00	0,470	1			1				
	16:00	0,460	1			1				
	17:00	0,539	1			1			1	
	18:00	0,535	1			1			1	
	19:00	0,533	1			1			1	
	20:00	0,524	1			1			1	
	21:00	0,505	1			1			1	
	22:00	0,344	1						1	
	23:00	0,307	1						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης