

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,387	1	1						
	01:00	0,376	1	1						
	02:00	0,364	1	1						
	03:00	0,355	1	1						
	04:00	0,350	1	1						
	05:00	0,359	1	1						
	06:00	0,372	1	1						
	07:00	0,392	1	1						
	08:00	0,416	1	1						
	09:00	0,436	1	1						
	10:00	0,434	1	1						
	11:00	0,440	1	1						
	12:00	0,402	1	1						
	13:00	0,403	1	1						
	14:00	0,420	1	1						
	15:00	0,444	1	1						
	16:00	0,467	1	1						
	17:00	0,496	1	1						
	18:00	0,517	1	1						
	19:00	0,530	1	1						
	20:00	0,530	1	1		0				
	21:00	0,500	1	1		0				
	22:00	0,459	1	1		G4				
	23:00	0,407	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,396	1	1						
	01:00	0,384	1	1						
	02:00	0,369	1	1						
	03:00	0,360	1	1						
	04:00	0,360	1	1						
	05:00	0,363	1	1						
	06:00	0,375	1	1						
	07:00	0,390	1	1						
	08:00	0,415	1	1						
	09:00	0,420	1	1						
	10:00	0,432	1	1						
	11:00	0,427	1	1						
	12:00	0,436	1	1						
	13:00	0,441	1	1						
	14:00	0,451	1	1						
	15:00	0,464	1	1						
	16:00	0,478	1	1						
	17:00	0,505	1	1						
	18:00	0,520	1	1						
	19:00	0,523	1	1						
	20:00	0,523	1	1						
	21:00	0,500	1	1						
	22:00	0,459	1	1						
	23:00	0,408	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,401	1	1						
	01:00	0,386	1	1						
	02:00	0,374	1	1						
	03:00	0,362	1	1						
	04:00	0,356	1	1						
	05:00	0,361	1	1						
	06:00	0,373	1	1						
	07:00	0,388	1	1						
	08:00	0,420	1	1						
	09:00	0,441	1	1						
	10:00	0,449	1	1						
	11:00	0,443	1	1						
	12:00	0,441	1	1						
	13:00	0,464	1	1						
	14:00	0,465	1	1						
	15:00	0,480	1	1						
	16:00	0,485	1	1						
	17:00	0,504	1	1						
	18:00	0,518	1	1						
	19:00	0,526	1	1						
	20:00	0,526	1	1						
	21:00	0,514	1	1						
	22:00	0,471	1	1						
	23:00	0,424	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,391	1	1						
	01:00	0,378	1	1						
	02:00	0,369	1	1						
	03:00	0,362	1	1						
	04:00	0,365	1	1						
	05:00	0,367	1	1						
	06:00	0,394	1	1						
	07:00	0,410	1	1						
	08:00	0,421	1	1						
	09:00	0,404	1	1						
	10:00	0,395	1	1						
	11:00	0,391	1	1						
	12:00	0,397	1	1						
	13:00	0,408	1	1						
	14:00	0,426	1	1						
	15:00	0,443	1	1						
	16:00	0,460	1	1						
	17:00	0,488	1	1						
	18:00	0,504	1	1						
	19:00	0,516	1	1						
	20:00	0,512	1	1						
	21:00	0,498	1	1						
	22:00	0,451	1	1						
	23:00	0,400	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,370	1	1						
	01:00	0,361	1	1						
	02:00	0,351	1	1						
	03:00	0,345	1	1						
	04:00	0,343	1	1						
	05:00	0,350	1	1						
	06:00	0,374	1	1						
	07:00	0,388	1	1						
	08:00	0,402	1	1						
	09:00	0,407	1	1						
	10:00	0,404	1	1						
	11:00	0,398	1	1						
	12:00	0,398	1	1						
	13:00	0,408	1	1						
	14:00	0,420	1	1						
	15:00	0,443	1	1						
	16:00	0,455	1	1						
	17:00	0,477	1	1						
	18:00	0,492	1	1						
	19:00	0,500	1	1						
	20:00	0,498	1	1						
	21:00	0,483	1	1						
	22:00	0,434	1	1						
	23:00	0,376	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,369	1	1						
	01:00	0,357	1	1						
	02:00	0,345	1	1						
	03:00	0,332	1	1						
	04:00	0,325	1	1						
	05:00	0,327	1	1						
	06:00	0,348	1	1						
	07:00	0,369	1	1						
	08:00	0,398	1	1						
	09:00	0,413	1	1						
	10:00	0,415	1	1						
	11:00	0,413	1	1						
	12:00	0,406	1	1						
	13:00	0,414	1	1						
	14:00	0,420	1	1						
	15:00	0,430	1	1						
	16:00	0,437	1	1						
	17:00	0,465	1	1						
	18:00	0,492	1	1						
	19:00	0,501	1	1						
	20:00	0,502	1	1						
	21:00	0,482	1	1						
	22:00	0,440	1	1						
	23:00	0,393	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,387	1	1						
	01:00	0,377	1	1						
	02:00	0,368	1	1						
	03:00	0,358	1	1						
	04:00	0,346	1	1						
	05:00	0,346	1	1						
	06:00	0,336	1	1						
	07:00	0,363	1	1						
	08:00	0,397	1	1						
	09:00	0,418	1	1						
	10:00	0,423	1	1						
	11:00	0,420	1	1						
	12:00	0,417	1	1						
	13:00	0,419	1	1						
	14:00	0,423	1	1						
	15:00	0,428	1	1						
	16:00	0,436	1	1						
	17:00	0,459	1	1						
	18:00	0,480	1	1						
	19:00	0,491	1	1						
	20:00	0,493	1	1						
	21:00	0,474	1	1						
	22:00	0,436	1	1						
	23:00	0,386	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης