

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,383	1	1						
	01:00	0,372	1	1						
	02:00	0,360	1	1						
	03:00	0,351	1	1						
	04:00	0,347	1	1						
	05:00	0,355	1	1						
	06:00	0,368	1	1						
	07:00	0,388	1	1						
	08:00	0,412	1	1						
	09:00	0,432	1	1						
	10:00	0,430	1	1						
	11:00	0,436	1	1						
	12:00	0,398	1	1						
	13:00	0,399	1	1						
	14:00	0,416	1	1						
	15:00	0,440	1	1						
	16:00	0,462	1	1						
	17:00	0,491	1	1						
	18:00	0,512	1	1						
	19:00	0,525	1	1						
	20:00	0,525	1	1		0				
	21:00	0,495	1	1		0				
	22:00	0,454	1	1		G4				
	23:00	0,403	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,392	1	1						
	01:00	0,380	1	1						
	02:00	0,365	1	1						
	03:00	0,356	1	1						
	04:00	0,356	1	1						
	05:00	0,359	1	1						
	06:00	0,371	1	1						
	07:00	0,386	1	1						
	08:00	0,411	1	1						
	09:00	0,416	1	1						
	10:00	0,428	1	1						
	11:00	0,423	1	1						
	12:00	0,432	1	1						
	13:00	0,437	1	1						
	14:00	0,447	1	1						
	15:00	0,459	1	1						
	16:00	0,473	1	1						
	17:00	0,500	1	1						
	18:00	0,515	1	1						
	19:00	0,518	1	1						
	20:00	0,518	1	1						
	21:00	0,495	1	1						
	22:00	0,454	1	1						
	23:00	0,404	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,397	1	1						
	01:00	0,382	1	1						
	02:00	0,370	1	1						
	03:00	0,358	1	1						
	04:00	0,352	1	1						
	05:00	0,357	1	1						
	06:00	0,369	1	1						
	07:00	0,384	1	1						
	08:00	0,416	1	1						
	09:00	0,437	1	1						
	10:00	0,445	1	1						
	11:00	0,439	1	1						
	12:00	0,437	1	1						
	13:00	0,459	1	1						
	14:00	0,460	1	1						
	15:00	0,475	1	1						
	16:00	0,480	1	1						
	17:00	0,499	1	1						
	18:00	0,513	1	1						
	19:00	0,521	1	1						
	20:00	0,521	1	1						
	21:00	0,509	1	1						
	22:00	0,466	1	1						
	23:00	0,420	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,387	1	1						
	01:00	0,374	1	1						
	02:00	0,365	1	1						
	03:00	0,358	1	1						
	04:00	0,361	1	1						
	05:00	0,363	1	1						
	06:00	0,390	1	1						
	07:00	0,406	1	1						
	08:00	0,417	1	1						
	09:00	0,400	1	1						
	10:00	0,391	1	1						
	11:00	0,387	1	1						
	12:00	0,393	1	1						
	13:00	0,404	1	1						
	14:00	0,422	1	1						
	15:00	0,439	1	1						
	16:00	0,455	1	1						
	17:00	0,483	1	1						
	18:00	0,499	1	1						
	19:00	0,511	1	1						
	20:00	0,507	1	1						
	21:00	0,493	1	1						
	22:00	0,447	1	1						
	23:00	0,396	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,366	1	1						
	01:00	0,357	1	1						
	02:00	0,348	1	1						
	03:00	0,342	1	1						
	04:00	0,340	1	1						
	05:00	0,347	1	1						
	06:00	0,370	1	1						
	07:00	0,384	1	1						
	08:00	0,398	1	1						
	09:00	0,403	1	1						
	10:00	0,400	1	1						
	11:00	0,394	1	1						
	12:00	0,394	1	1						
	13:00	0,404	1	1						
	14:00	0,416	1	1						
	15:00	0,439	1	1						
	16:00	0,450	1	1						
	17:00	0,472	1	1						
	18:00	0,487	1	1						
	19:00	0,495	1	1						
	20:00	0,493	1	1						
	21:00	0,478	1	1						
	22:00	0,430	1	1						
	23:00	0,372	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,365	1	1						
	01:00	0,353	1	1						
	02:00	0,342	1	1						
	03:00	0,329	1	1						
	04:00	0,322	1	1						
	05:00	0,324	1	1						
	06:00	0,345	1	1						
	07:00	0,365	1	1						
	08:00	0,394	1	1						
	09:00	0,409	1	1						
	10:00	0,411	1	1						
	11:00	0,409	1	1						
	12:00	0,402	1	1						
	13:00	0,410	1	1						
	14:00	0,416	1	1						
	15:00	0,426	1	1						
	16:00	0,433	1	1						
	17:00	0,460	1	1						
	18:00	0,487	1	1						
	19:00	0,496	1	1						
	20:00	0,497	1	1						
	21:00	0,477	1	1						
	22:00	0,436	1	1						
	23:00	0,389	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025	00:00	0,383	1	1						
	01:00	0,373	1	1						
	02:00	0,364	1	1						
	03:00	0,354	1	1						
	04:00	0,343	1	1						
	05:00	0,343	1	1						
	06:00	0,333	1	1						
	07:00	0,359	1	1						
	08:00	0,393	1	1						
	09:00	0,414	1	1						
	10:00	0,419	1	1						
	11:00	0,416	1	1						
	12:00	0,413	1	1						
	13:00	0,415	1	1						
	14:00	0,419	1	1						
	15:00	0,424	1	1						
	16:00	0,432	1	1						
	17:00	0,454	1	1						
	18:00	0,475	1	1						
	19:00	0,486	1	1						
	20:00	0,488	1	1						
	21:00	0,469	1	1						
	22:00	0,432	1	1						
	23:00	0,382	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης