

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025	00:00	63					1	
	01:00	64					1	
	02:00	64					1	
	03:00	60					1	
	04:00	57					1	
	05:00	56					1	
	06:00	58					1	
	07:00	58					1	
	08:00	56					1	
	09:00	58					1	
	10:00	56					1	
	11:00	43					1	
	12:00	42					1	
	13:00	47					1	
	14:00	42					1	
	15:00	43					1	
	16:00	44					1	
	17:00	57					1	
	18:00	84					1	
	19:00	83					1	
	20:00	76					1	
	21:00	69					1	
	22:00	65					1	
	23:00	66					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025	00:00	63					1	
	01:00	65					1	
	02:00	65					1	
	03:00	62					1	
	04:00	61					1	
	05:00	64					1	
	06:00	66					1	
	07:00	62					1	
	08:00	62					1	
	09:00	63	1	1				
	10:00	61	1	1				
	11:00	56	1	1				
	12:00	50	1	1				
	13:00	45	1	1				
	14:00	45	1	1				
	15:00	53	1	1				
	16:00	49	1	1				
	17:00	69	1	1				
	18:00	75					1	
	19:00	76					1	
	20:00	75					1	
	21:00	70					1	
	22:00	69					1	
	23:00	67					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025	00:00	68					1	
	01:00	64					1	
	02:00	65					1	
	03:00	61					1	
	04:00	61					1	
	05:00	61					1	
	06:00	67					1	
	07:00	64					1	
	08:00	59					1	
	09:00	68					1	
	10:00	57					1	
	11:00	54					1	
	12:00	59					1	
	13:00	60					1	
	14:00	55					1	
	15:00	56					1	
	16:00	60					1	
	17:00	67					1	
	18:00	89					1	
	19:00	80					1	
	20:00	80					1	
	21:00	76					1	
	22:00	74					1	
	23:00	72					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025	00:00	73					1	
	01:00	71					1	
	02:00	67					1	
	03:00	67					1	
	04:00	63					1	
	05:00	66					1	
	06:00	61					1	
	07:00	61					1	
	08:00	64					1	
	09:00	70	1	1				
	10:00	71	1	1				
	11:00	61	1	1				
	12:00	55	1	1				
	13:00	60	1	1				
	14:00	64	1	1				
	15:00	55	1	1				
	16:00	63	1	1				
	17:00	80	1	1				
	18:00	101					1	
	19:00	91					1	
	20:00	104					1	
	21:00	90					1	
	22:00	85					1	
	23:00	81					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025	00:00	76					1	
	01:00	72					1	
	02:00	72					1	
	03:00	69					1	
	04:00	67					1	
	05:00	65					1	
	06:00	69					1	
	07:00	75					1	
	08:00	68					1	
	09:00	68	1	1				
	10:00	61	1	1				
	11:00	63	1	1				
	12:00	67	1	1				
	13:00	65	1	1				
	14:00	60	1	1				
	15:00	66	1	1				
	16:00	62	1	1				
	17:00	71	1	1				
	18:00	98					1	
	19:00	98					1	
	20:00	93					1	
	21:00	91					1	
	22:00	87					1	
	23:00	77					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025	00:00	76					1	
	01:00	73					1	
	02:00	71					1	
	03:00	71					1	
	04:00	73					1	
	05:00	75					1	
	06:00	79					1	
	07:00	77					1	
	08:00	63					1	
	09:00	77	1	1				
	10:00	67	1	1				
	11:00	61	1	1				
	12:00	52	1	1				
	13:00	47	1	1				
	14:00	47	1	1				
	15:00	50	1	1				
	16:00	52	1	1				
	17:00	68	1	1				
	18:00	89	1	1				
	19:00	90	1	1				
	20:00	87	1	1				
	21:00	84	1	1				
	22:00	80	1	1				
	23:00	77	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025	00:00	74	1	1				
	01:00	72	1	1				
	02:00	68	1	1				
	03:00	66	1	1				
	04:00	67	1	1				
	05:00	65	1	1				
	06:00	70	1	1				
	07:00	77	1	1				
	08:00	69	1	1				
	09:00	70	1	1				
	10:00	59	1	1				
	11:00	49				1		
	12:00	52				1		
	13:00	57				1		
	14:00	57				1		
	15:00	57				1		
	16:00	56				1		
	17:00	69				1		
	18:00	79				1		
	19:00	79	1	1				
	20:00	78	1	1				
	21:00	77	1	1				
	22:00	78	1	1				
	23:00	72	1	1				

Γενική διακοπή στις 19:20 λόγω βλάβης στη G4.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης