

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025	00:00	23,97	22,92	1,04	0,00				1	1	1				
	01:00	22,31	21,29	1,02	0,00				1	1	1				
	02:00	21,10	19,92	1,18	0,00				1	1	1				
	03:00	20,38	18,66	1,72	0,00				1	1	1				
	04:00	20,37	18,17	2,20	0,00				1	1	1				
	05:00	21,48	19,05	2,43	0,00				1	1	1				
	06:00	24,35	22,03	2,32	0,00				1	1	1				
	07:00	28,44	25,99	2,45	0,00			1	1	1	1				
	08:00	30,56	27,80	2,76	0,00			1	1	1	1				
	09:00	31,36	28,68	2,68	0,00			1	1	1	1				
	10:00	31,26	29,03	2,23	0,00			1	1	1	1				
	11:00	31,47	29,54	1,92	0,00			1	1	1	1				
	12:00	32,27	30,53	1,74	0,00			1	1	1	1				
	13:00	32,94	31,42	1,52	0,00			1	1	1	1				
	14:00	33,14	31,63	1,51	0,00			1	1	1	1				
	15:00	32,51	30,93	1,58	0,00			1	1	1	1				
	16:00	34,47	32,17	2,29	0,00			1	1	1	1			1	
	17:00	38,09	34,81	3,28	0,00			1	1	1	1			3	
	18:00	38,61	34,75	3,86	0,00			1	1	1	1			3	
	19:00	38,61	34,32	4,28	0,00			1	1	1	1			3	
	20:00	37,77	33,31	4,46	0,00			1	1	1	1			2	
	21:00	35,66	31,14	4,52	0,00			1	1	1	1				
	22:00	31,11	26,47	4,64	0,00			1	1	1	1				
	23:00	24,95	20,25	4,70	0,00				1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης