

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025	00:00	25,85	25,84	0,01	0,00					1	1	1			
	01:00	24,11	23,98	0,13	0,00					1	1	1			
	02:00	22,77	22,39	0,38	0,00					1	1	1			
	03:00	21,92	21,20	0,72	0,00					1	1	1			
	04:00	21,75	20,44	1,30	0,00					1	1	1			
	05:00	22,64	20,79	1,85	0,00					1	1	1			
	06:00	25,27	23,27	2,00	0,00					1	1	1			
	07:00	29,39	27,92	1,46	0,00				1	1	1	1			
	08:00	31,41	29,92	1,49	0,00				1	1	1	1			
	09:00	31,76	30,99	0,77	0,00				1	1	1	1			
	10:00	32,11	32,06	0,05	0,00				1	1	1	1			
	11:00	31,80	31,65	0,14	0,00				1	1	1	1			
	12:00	31,18	30,45	0,73	0,00				1	1	1	1			
	13:00	31,68	30,76	0,92	0,00				1	1	1	1			
	14:00	32,14	31,54	0,60	0,00				1	1	1	1			
	15:00	32,66	32,16	0,50	0,00				1	1	1	1			
	16:00	36,70	35,88	0,82	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	39,57	38,67	0,90	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	39,81	39,27	0,54	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	39,54	39,40	0,13	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	39,16	39,01	0,16	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	37,36	37,03	0,33	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	33,96	33,24	0,72	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	29,30	29,06	0,24	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης